



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 2153.1955 / ANS

N 117289

Safety, quality and environmental services

Resi. Code:

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.:	Aanvrager: Guy Verhove	
Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Guy Verhove	Naam, Voornaam: Dierckx	Naam, Voornaam: J. Verhove
Adres: Willemslaan 11	Adres: Willemslaan 11	Adres: Willemslaan 11
Ident. Kaart nr.:	Post nr. + Stad: 1050 WILLEM	Post nr. + Stad: 1050 WILLEM
BTW nr.: BE 442.615.138	Tel.: 1	Tel.: 1

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Woon eenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis	☐ verzwaring	☐ verkoop van een woon eenheid		☐ Art	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: 3487021	Meterstand dag: 810	nacht: 810	☐ kWh excl. nacht meter:
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.: Meterstand:		
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode:	
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus ☐ pen / baar		
Voedingsleiding hoofdbord: X mm ² - Type:	☒ bestaande		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: 63 A 130 mA	Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen: 22
☒ Zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand 3,11 Ω	☐ Algemeen isolatieniveau: 0,1 MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen		Visum:
☒ Nihil		

Evaluatie:

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

voor 22.03.2007 (*)

door hetzelfde erkend organisme (*)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeken:

Naam: Thoma Agent nr.: 2153 Datum: 22.03.2007

Aantal bijlagen: 2 Situatieschema(s): 3 ☐ Eéndraadsschema(s): 3 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Belastingvervalst dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en in het dossier dient elke aangestelde wijziging te worden.

De Belgische overheidsdienst economie dient de voor ingekwalificeerde technici of personen te wijzen aan elektronisch waarop personen betrokken zijn, ingekocht te worden. De werker, naargelang van de ingekwalificeerde technici, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden zodat de in overtrekking zijnde installatie indien ze in de werking komt geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien de niet nieuw gecontroleerde, na max. 1 jaar de overtrekking niet worden zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van de controletoets overmaken aan de Algemene Directie Energie die bezet is met het toezicht.