

JSD Sputisolatie bvba

Waversesteenweg 148

3360 Opvelp

12 februari '15

Conformiteitsattest

Attest voor conforme buitendienststelling van een ondergrondse stookolietank.

Ligging : Oudenaardsesteenweg 28, 9420 Erpe Mere, voor het gebouw gelegen.

Reiniging : Door Longin Service NV uit Rotselaar op 12 februari '15

Attest van cleaning nummer C 4033 (kopie in bijlage)

Toestand: Tank vertonen na de reiniging geen visuele lekken.

Opvulling : Zal door de firma JSD uit Opvelp gebeuren.

Attest van inerte opvulling (nog toe te voegen)

Afwerking : Advies: Mangat van de tank met een betonlaagje afsluiten.

Coördinatie : Scherens Mark, Reservoirtechnicus erkenningnummer **SV07761**



Verklaart hierbij dat de tank op hoger vermeld adres conform de huidige wetgeving is gereinigd en opgevuld.

Scherens Mark

De Kessel Solutions

Wijngaardstraat 18
3390 Houwaart

+32 495 222 954
info@dekessel.be
www.dekessel.be
BTW: BE0403 571 963
Bank: BE40 2300 2756 2063 BIC: GEBABEBB



Ecologische en innoverende milieutechnieken
Openbare & industriële reiniging
Beheer technische installaties
Afvalstoffenmanagement
Rioolreinigingstechnieken

Wingepark 15 - 3110 Rotselaar
Tel. 0800 94 450 - Fax 0800 13 343
<http://www.longinservice.be>
E-mail: info@longinservice.be



Klant: **De Kessel Solutions**
Wijngaardstraat 18
3390 Heuwaart
BTW 403.571.963

Klant code: _____

Datum: 12/1/15

ATTEST VAN CLEANING C 4033

**LONGIN SERVICE, met maatschappelijke zetel te 3012 Wilsele, Aarschotsesteenweg 344,
verklaart 1 brandstoftank of olieafscheider te hebben gereinigd en dit volgens de milieuwetgeving VLAREM II.**

PRODUCENT VAN DE AFVALSTOFFEN: _____

*Van Langenhoven
Ottegemdorp 36
8416 Gipe Mene*

TANK AANGEVOERD NAAR: _____

wordt gereinigd

De restfractie/slib wordt afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf: _____

*TWZ
gent*

GEWICHT: _____

WEEGBON NR: _____

55273


CHAUFFEUR: _____

Diele

NUMMERPLAAT: _____

W 116 506

LONGIN SERVICE IS ERKEND ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN BIJ OVAM ONDER HET NR 5983/1



De heer
Pascal Van Langenhoven
Ottergemdorp 36

9420 Ottergem

Datum: 13 februari 2015

Factuurnummer: 2015147

OMSCHRIJVING

Bedrag

Voor het reinigen en opvullen van een mazouttank
met een inhoud tot:
en met aflevering van attesten

10.000 L.

1.150,00 €

Werf te:
9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 28 - dd. 12/02

Attesten worden u bezorgd na ontvangst betaling

Totaal exclusief BTW: 1.150,00 €


BTW: 21 % 241,50 €

Totaal inclusief BTW: 1.391,50 €

Al onze facturen zijn onmiddellijk te betalen met vermelding van factuurnummer

Maatschappelijke zetel: Waversesteenweg 148 – 3360 Opvelp
GSM: 0497 89 56 08 of 0477 47 04 53
RPR: Rechtsgebied Leuven
BTW BE: 0882.646.748
IBAN: BE98 7330 3577 9993 - BIC: KREDBEBB

Fax: 016 89 84 04
E-mail: info@jsdbvba.be
Website: www.jsdbvba.be
Registratienummer: 04/16/11
F.O.D. erkenningsnummer: 30.916



Conformiteitattest / Attestation de conformité – 2015147 dd. 13/02/2015

Voornaam – Naam / Prénom - Nom: Pascal Van Langenhoven
Straatnaam - nr. / Adresse – n°: Ottergemdorp 36
Postcode -gemeente / Code postal - localité: 9420 Ottergem
Werf te / Chantier de: 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 28
Een opslagtank tot / Un réservoir jusqu' à: 5.000 L.

Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse opslagtank, heeft de bvba JSD-Spuitisolatie de tank gelegen aan het bovenvermelde adres, opgevuld met een inert tweecomponenten polyurethaanhardschuim, zoals de Vlarem-Wetgeving het voorschrijft in art. 6.5.5.5. en art. 5.17.2.12§3, na het reinigen door een erkende instelling onder de Ovamcode: 3724, 4648, 1015, 3988 of 5230 en volgens de mogelijkheden die de reiniger ons gelaten heeft. Indien er een verschil is tussen de opgegeven en de werkelijke inhoud van de tank, kan de B.V.B.A. JSD niet aansprakelijk gesteld worden indien de vulling niet 100% is. Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Conformément aux dispositions légales pour la mise hors service définitive d'un réservoir enterré à l'adresse susmentionnée, la SPRL JSD-Spuitisolatie, a rempli ce réservoir au moyen de mousse polyuréthane inerte deux composants, comme prescrit par la Loi Wallone et en fonctions des possibilités offertes par le nettoyant. En cas de différence entre la contenance réelle du réservoir et celle qui a été communiquée, la SPRL JSD ne peut-être tenue responsable si le réservoir n'est pas rempli 100%. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir de toute pollution environnementale.

Daniël Schol

Johan Swinnen

Maatschappelijke zetel: Waverssesteenweg 148 – 3360 Opvelp
GSM: 0497 89 56 08 of 0477 47 04 53
RPR: Rechtsgebied Leuven
BTW BE: 0882.646.748
KBC: 733-0357799-93

Fax: 016 89 84 04
E-mail: info@jsdbvba.be
Website: www.jsdbvba.be
Registratienummer: 04/16/11
F.O.D. erkenningsnummer: 30.916