



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winst oogmerk
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: P0113016401 Lid nr.: _____ Aanvrager: Deen

Verantwoordelijke voor de werken: _____ Gegevens: _____ Installatie: _____ Eigenaar of beheerder: _____
Naam, Voornaam: FULL Naam, Voornaam: MUT CONSULT BUA
BUA Adres: DOMAINE WILIAM BRONX JAN RAFFAËLSLAAN 35
Ident. Kaart nr.: _____ Post nr. + stad: 1000 BRUXELLES
BTW nr.: BE 432.565.793 Tel.: 1.000.000.000

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐ _____
☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271 bis ☐ ① Wooneenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 88 ☐ Art _____ ☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwarend ☐ overdracht ☐ Art _____ ☐ Art _____ ☐ ④ Andere Afp G 3/2

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN 541449060004545139 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: _____ Meterstand dag: _____ nacht: _____ ☐ kWh excl. nacht meter: _____
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ _____ nr.: _____ Meterstand: _____
Gegevens installatie: Nominale spanning: ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V ☐ _____ Type aardelektrode: _____
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ _____ ☒ aardingslus ☐ pen / baar
Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² - Type: KUB ☐ _____
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 30 mA / 30 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14
☐ Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☐ Onrechtstreekse aanraking ☐ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☐ I>/doorsnede ☐ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 2.4 Ω ☐ Algemeen isolatieniveau: 1.0 M Ω ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie	<u>Geen</u> <u>Niet alle toestellen in gebruik</u> <u>nog niet geïnstalleerd</u>	
☐ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen		Visum:
☒ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
voor 29/05/2008

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agentbezoeker:

Naam: P.ENS D. Agent nr.: 1030 Datum: 29/05/2008
Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema('s): _____ ☐ Eéndraadschema('s): _____ ☐ _____

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.