



N° 234-INS.P.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 161617/13EAN
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT TN IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Tijdelijk : ☐	Kermisinstallatie : ☐	Indienststelling : ☒	Uitbreiding : ☐	Vernieuwing : ☐
Temporaire : ☐	Install. Foraine : ☐	Mise en service : ☒	Extension : ☐	Renouvellement : ☐

Plaats van het onderzoek : Rue de Linthout 60 1030 Bxl
Lieu du contrôle :Eigenaar SPRL Elyassini Adres :
Propriétaire : SPRL Elyassini Adresse :Installateur SPRL Elyassini BTW / TVA : 476 M8 956
Datum van het onderzoek : 17 n 2008 Ik. / C.I. : Vander Aa
Date du contrôle : 17 n 2008 Inspecteur : Vander AaOnderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 2+3 etage

Spanning : <u>230V</u>	Meter / bord verbinding : <u>x V.B. 2x10mm²</u>	Max beveiliging : <u>40A</u>
Tension : <u>230V</u>	Liaison compteur-tableau : <u>x V.B. 2x10mm²</u>	Protection max. : <u>40A</u>

Aardelektrode <u>piquette</u>	Isolatie : <u>1,57</u> Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : <u>15</u> Ohm	Isolement : <u>1,57</u> Mohm	Nombre de tableaux : <u>1</u>

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : <u>10</u>	Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
<u>40/2</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>Generale A-25</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>40/2</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>pour A-25</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK direkte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ OK ☐ NOK contact direct : ☒ OK ☐ NOKAansluitingen : ☒ OK ☐ NOK Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements : ☒ OK ☐ NOK Liaisons equipotentielles : ☒ OK ☐ NOK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

ELECTRO-TEST
More-VANDER Aa
G.s.m. : 0475/68 34 04Meant

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI en mag — ~~met~~ — tijdelijk — in dienst gesteld worden — ~~in dienst blijven~~.
L'installation est — ~~n'est pas~~ — conforme au RGIE et peut — ~~ne peut pas~~ — temporairement — être mise en service — ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 17 n 2008
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

.....

TEL. : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBBBE 0434.433.603
APA Brussel