



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 2/9/2030

Datum keuring: 02/09/2025
ID-label:

Merk en type meettoestel: Serienummer:

Datum verslag: 02/09/2025

Mentor:
Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek
Straatnaam Kuitenbergstraat
Huisnummer 33
Busnummer
Postcode 9940
Gemeente Evergem
Land België

Eigenaar
Naam Via immo
Straatnaam Kuitenbergstraat
Huisnummer 33
Busnummer
Postcode 9940
Gemeente Evergem
Land België

Installateur
Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR
Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir <5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐		

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding
Stookoliefilter
Lekt stookoliefilter

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐		
		☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐		
		☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☐	☒	☒	☐

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Water- en slibbemonstering	☒	☐	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalmeting	☒	☐	Potential -601,5mV
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen Van De Veire (erkenningnummer ERK/TS/107360)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL



















