



Certificat de Performance Énergétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Rue : Grande Enneille n° : 10
CP : 6940 Localité : Grandhan

Certifié comme : **Maison unifamiliale**
Date de construction : Inconnue



Performance énergétique

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de **48 020 kWh/an**

Surface de plancher chauffé : **334 m²**

Consommation spécifique d'énergie primaire : **144 kWh/m².an**

A++ $E_{\text{spec}} \leq 0$

$0 < E_{\text{spec}} \leq 45$ **A+**

$45 < E_{\text{spec}} \leq 85$ **A**

**Exigences PEB
Réglementation 2010**

$85 < E_{\text{spec}} \leq 170$ **B**

144

Performance moyenne
du parc immobilier
wallon en 2010

$170 < E_{\text{spec}} \leq 255$ **C**

$255 < E_{\text{spec}} \leq 340$ **D**

$340 < E_{\text{spec}} \leq 425$ **E**

$425 < E_{\text{spec}} \leq 510$ **F**

$E_{\text{spec}} > 510$ **G**

Certificateur agréé n° CERTIF-P2-02474

Nom / Prénom : Roba Emilien
Adresse : Rue Bon-Air
n° : 10
CP : 5500 Localité : Dinant
Pays : Belgique



Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes au protocole de collecte de données relatif à la certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 02-sept.-2024. Version du logiciel de calcul 4.0.5.

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d'une unité PEB et indique les mesures générales d'améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de la visite du bâtiment.

Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité, certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d'énergie primaire) devront y être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui mentionnera cette formalité.

Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be



Certificat de Performance Énergétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant


Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Volume protégé



Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au protocole de collecte des données défini par l'Administration.

Description par le certificateur

Le volume protégé comprend l'ensemble de l'habitation excepté la cave et le grenier de la salle de Yoga

Le volume protégé de ce logement est de **1 023 m³**

Surface de plancher chauffée

Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m².an) et les émissions spécifiques de CO₂ (exprimées en kg/m².an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de **334 m²**



Certificat de Performance Énergétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841


Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est maintenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire ; elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.



Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants :



Besoins en chaleur du logement

Les besoins en chaleur sont aussi appelés besoins nets en énergie pour le chauffage. Il s'agit de l'énergie qu'il faut apporter au logement pour maintenir constante la température intérieure de celui-ci.



Pertes de l'installation de chauffage

Les pertes sont évaluées au niveau de la production, l'éventuel stockage, la distribution, l'émission et la régulation.



Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de l'installation

Il s'agit de l'énergie qu'il faut apporter à l'eau pour les besoins d'ECS. Les besoins sont attribués de manière forfaitaire ; les pertes sont évaluées au niveau de la production, l'éventuel stockage et la distribution.



Consommation d'énergie des auxiliaires

Seuls sont considérés les éventuels circulateurs, ventilateurs, veilleuses et l'électronique de la chaudière.



Consommation d'énergie pour le refroidissement

Une consommation est prise en compte uniquement en présence d'une installation de climatisation fixe.



Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou le chauffage

Le recours éventuel à des capteurs solaires thermiques est pris en compte.



L'énergie finale consommée

C'est la quantité d'énergie qu'il faut amener dans le bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire en tenant compte des pertes des installations, de la consommation des auxiliaires et du refroidissement éventuel.



Autoproduction d'électricité

Recours éventuel à des panneaux solaires photovoltaïques ou d'une unité de micro-cogénération.



Pertes de transformation

C'est l'énergie perdue lors de la transformation d'une énergie primaire en une énergie utilisable dans le bâtiment.



L'énergie primaire

C'est l'énergie directement prélevée à la planète. Elle comprend l'énergie consommée ainsi que les pertes nécessaires pour transformer la matière première (pétrole, gaz, uranium) en énergie utilisable (mazout, gaz naturel, électricité) mais aussi l'énergie gagnée du fait d'une éventuelle autoproduction électrique.

L'électricité : une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.

Pour 1kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Consommation finale en chauffage | + 10 000 kWh |
| Pertes de transformation | = 15 000 kWh |
| Consommation en énergie primaire | 25 000 kWh |

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée est aussi multipliée par 2,5 ; il s'agit alors de pertes évitées au niveau des centrales électriques.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Panneaux photovoltaïques | - 1 000 kWh |
| Pertes de transformation évitées | - 1 500 kWh |
| Économie en énergie primaire | - 2 500 kWh |

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.



Certificat de Performance Énergétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Évaluation de la performance énergétique

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire, Espec, est obtenue. C'est sur cette valeur Espec que le label de performance du logement est donné.

| | | kWh/an |
|--|---|----------------------------------|
| | Besoins en chaleur du logement | 34 233 |
| | Pertes de l'installation de chauffage | 7 176 |
| | Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de l'installation | 3 815 |
| | Consommation d'énergie des auxiliaires | 1 118 |
| | Consommation d'énergie pour le refroidissement | 0 |
| | Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou le chauffage | 0 |
| | Consommation finale | 46 342 |
| | Autoproduction d'électricité | 0 |
| | Pertes de transformation des postes ci-dessus consommant de l'électricité | 1 678 |
| | Pertes de transformation évitées grâce à l'autoproduction d'électricité | 0 |
| | Consommation annuelle d'énergie primaire du logement Elle est le résultat du cumul des postes ci-dessus | 48 020 kWh/an |
| | Surface de plancher chauffée | 334 m ² |
| | Consommation spécifique d'énergie primaire du logement (Espec) Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher chauffée. Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment de leur taille. | 144 kWh/m ² .an |
| | | 85 < Espec ≤ 170 B |
| | | Ce logement obtient une classe B |
| | | 144 kWh/m ² .an |

La consommation spécifique de ce logement s'élève à environ 85% de la consommation spécifique maximale autorisée pour un logement neuf similaire à celui-ci, construit en respectant au plus juste la réglementation PEB de 2010.



Certificat de Performance Énergétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Preuves acceptables -1-

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever en toute indépendance et selon les modalités définies par le protocole de collecte des données.

- Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accès à l'ensemble du logement certifié. Il s'agira essentiellement des caractéristiques géométriques du logement, de certaines données propres à l'isolation et des données liées aux systèmes.
- D'autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement grâce à des documents bien précis. Ces documents sont nommés «preuves acceptables» et doivent être communiqués au certificateur par le demandeur; c'est pourquoi le certificateur doit lui fournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au moins 5 jours avant d'effectuer les relevés dans le bâtiment, pour autant que la date de la commande le permette. Elles concernent, par exemple, les caractéristiques thermiques des isolants, des données techniques relatives à certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudière ou la puissance crête d'une installation photovoltaïque.

À défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure de certification des bâtiments résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénalisantes. Dans certains cas, il est donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas été possible de vérifier qu'il était bon!

| Postes | Preuves acceptables prises en compte par le certificateur | Références et descriptifs |
|---------------------|---|---|
| Isolation thermique | Facture d'un entrepreneur | T1 - Plafond vers EANC : 7 cm de PIR |
| | Facture d'un entrepreneur | T2/T2a - Toiture à versants : 7 cm de PIR |
| | Facture d'un entrepreneur | M1 - Mur façade pierres : 7 cm de PIR |
| | Facture d'un entrepreneur | M2/M2a/M2b - Mur façade enduite : 7 cm de PIR |
| | Dossier de photos localisables | M2c - Mur façade enduite : 12 cm de PIR/PUR |
| | Dossier de photos localisables | M31 - Cloison vers cave : 3 cm XPS |
| | Dossier de photos localisables | P2a - Plancher vers cave : 3 cm de XPS |
| | Facture d'un entrepreneur | P3 - Plancher sur sol salle de lecture : 10 cm de XPS |
| | Donnée produit | P1 - Porte extérieure : année de fabrication (2019) via l'intercalaire du vitrage |
| | Donnée produit | F7 - DV Bois HR : année de fabrication (2011) via l'intercalaire du vitrage |
| | Donnée produit | F12 - DV Pvc HR : année de fabrication (2013) via l'intercalaire du vitrage |

suite →



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Preuves acceptables -2-

| Postes | Preuves acceptables prises en compte par le certificateur | Références et descriptifs |
|-----------------------------|---|---|
| Étanchéité à l'air | Pas de preuve | |
| Ventilation | Pas de preuve | |
| Chauffage | Plaquette signalétique | Année de fabrication de la chaudière : 2020 |
| Eau chaude sanitaire | Plaquette signalétique | Année de fabrication de la chaudière : 2020 |



Certificat de Performance Énergétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841


Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Descriptions et recommandations -1-


Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation existante.



102
kWh/m².an

**Besoins nets
en énergie (BNE)**
par m² de plancher
chauffé et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure du logement. Ils dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant
le protocole de collecte des données défini par l'Administration.

| Type | Dénomination | Surface | Justification |
|---|--------------|---|---------------------|
| ① Parois présentant un très bon niveau d'isolation | | | |
| La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014. | | | |
| | M2c | Mur façade enduite SSO Rdc salle de lecture | 13,8 m ² |
| | P3 | Plancher sur sol | 57,2 m ² |

suite →



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Descriptions et recommandations -2-



Pertes par les parois - suite

*Les surfaces renseignées sont mesurées suivant
le protocole de collecte des données défini par l'Administration.*

| Type | Dénomination | Surface | Justification |
|------|--------------|---------------------|---|
| | F12 | 0,7 m ² | Double vitrage haut rendement - $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{.K}$ Châssis PVC |
| | F12 a | 15,6 m ² | Triple vitrage avec coating - ($U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{.K}$) Châssis PVC |

② Parois avec un bon niveau d'isolation

La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010.

| | | | | |
|--|-----|---|----------------------|--|
| | M1 | Mur façade pierres ESE | 7,2 m ² | Polyuréthane (PUR/PIR), 7 cm |
| | M2 | Mur façade enduite ESE corps de logis/ONO et NNE annexe | 101,1 m ² | Polyuréthane (PUR/PIR), 7 cm |
| | M2a | Mur façade enduite ONO corps de logis et SSO annexe | 42,1 m ² | Polyuréthane (PUR/PIR), 7 cm |
| | M2b | Mur façade enduite ESE et SSO 1er étage salle de yoga | 55,1 m ² | Polyuréthane (PUR/PIR), 7 cm |
| | P2a | Plancher sur cave avec ouv | 2,5 m ² | Polystyrène extrudé (XPS), 3 cm |
| | P1 | Porte extérieure annexe cuisine | 4,2 m ² | Double vitrage haut rendement - ($U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{.K}$) Panneau non isolé non métallique Châssis bois |
| | P2 | Porte extérieure salle de lecture | 2,3 m ² | Panneau isolé non métallique Châssis PVC |
| | F7 | DV Bois HR | 10,2 m ² | Double vitrage haut rendement - ($U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{.K}$) Châssis bois |

suite →



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Descriptions et recommandations -3-



Pertes par les parois - suite

*Les surfaces renseignées sont mesurées suivant
le protocole de collecte des données défini par l'Administration.*

Type

Dénomination

Surface

Justification

(3) Parois avec isolation insuffisante ou d'épaisseur inconnue

Recommandations : isolation à renforcer (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant).

| | | | | |
|--|-----|---|---------------------|--|
| | T1 | Plafond vers EANC (vers grenier salle de yoga) | 57,2 m ² | Polyuréthane (PUR/PIR), 7 cm |
| | T2 | Toiture à versants | 79,0 m ² | Polyuréthane (PUR/PIR), 7 cm |
| | T2a | Toiture à versants | 47,7 m ² | Polyuréthane (PUR/PIR), 7 cm |
| | M31 | Cloison vers escalier cave | 3,2 m ² | Polystyrène extrudé (XPS), 3 cm |
| | F7a | DV Bois | 9,1 m ² | Double vitrage ordinaire - ($U_g = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) Châssis bois |
| | F8 | Velux | 1,3 m ² | Double vitrage ordinaire - ($U_g = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) Châssis bois |

(4) Parois sans isolation

Recommandations : à isoler.

| | | | | |
|--|-----|-------------------------------|--------------------|--|
| | M30 | Mur vers escalier cave | 5,3 m ² | |
| | P3 | Porte d'entrée corps de logis | 2,2 m ² | Simple vitrage - ($U_g = 5,7 \text{ W/m}^2\text{K}$) Panneau non isolé non métallique Châssis bois |
| | P30 | Porte cave | 1,2 m ² | Panneau non isolé non métallique Aucun châssis |

(5) Parois dont la présence d'isolation est inconnue

Recommandations : à isoler (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant).

| | | | | |
|--|----|------------------------------|---------------------|---|
| | T4 | Toiture plate annexe cuisine | 46,4 m ² | Présence inconnue d'un isolant de toiture qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie |
|--|----|------------------------------|---------------------|---|

suite →



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Descriptions et recommandations -4-



Pertes par les parois - suite

*Les surfaces renseignées sont mesurées suivant
le protocole de collecte des données défini par l'Administration.*

| Type | Dénomination | | Surface | Justification |
|------|--------------|---|---------------------|--|
| | M20 | Mur épais vers EANC (vers grenier salle de yoga) | 15,8 m ² | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie |
| | M40 | Mur enterré | 3,5 m ² | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie |
| | P1 | Plancher sur sol | 73,2 m ² | Présence inconnue d'un isolant de plancher qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie |
| | P2 | Plancher sur cave avec ouv | 35,7 m ² | Présence inconnue d'un isolant de plancher qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie |



Certificat de Performance Énergétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Descriptions et recommandations -5-



Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

- Non : valeur par défaut : 12 m³/h.m²
 Oui

Recommandations : L'étanchéité à l'air doit être assurée en continu sur l'entièreté de la surface du volume protégé et, principalement, au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtons de fenêtre, angles, jonctions, percements ...) car c'est là que l'essentiel des fuites d'air se situe.



Pertes par ventilation

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. Un système de ventilation correctement dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dans le cas d'un système D avec récupération de chaleur.

Votre logement n'est équipé que d'un système de ventilation partiel ou très partiel (voir plus loin).

En complément de ce système, une aération suffisante est nécessaire, par simple ouverture des fenêtres. C'est pourquoi, dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont comptabilisées.

| Système D avec récupération de chaleur | Ventilation à la demande | Preuves acceptables caractérisant la qualité d'exécution |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui |
| Diminution globale des pertes de ventilation | | 0 % |



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Descriptions et recommandations -6-

Performance des installations de chauffage

médiocre

insuffisante

satisfaisante

bonne

excellente



83 %

Rendement global en énergie primaire



Installation de chauffage central

| | |
|-------------------------|--|
| Production | Chaudière, gaz naturel, à condensation |
| Distribution | Circuit « Radiateurs » : Aucune canalisation non-isolée située dans des espaces non-chauffés ou à l'extérieur Circuit « Plancher chauffant » : Aucune canalisation non-isolée située dans des espaces non-chauffés ou à l'extérieur |
| Emission/ régulation | Radiateurs, convecteurs ou ventilo-convecteurs, avec vannes thermostatiques Planchers, murs ou plafonds chauffant, sans vannes Présence d'un thermostat d'ambiance |
| Recommandations : | aucune |



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Descriptions et recommandations -7-

Performance des installations d'eau chaude sanitaire



médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

71 %

Rendement global en énergie primaire



Installation d'eau chaude sanitaire

| | |
|--------------|--|
| Production | Production instantanée par chaudière, gaz naturel, couplée au chauffage des locaux, régulée en T° variable (la chaudière n'est pas maintenue constamment en température), fabriquée après 2016 |
| Distribution | Bain ou douche, plus de 5 m de conduite Bain ou douche, plus de 5 m de conduite Evier de cuisine, entre 1 et 5 m de conduite |

Recommandations : aucune



Certificat de Performance Énergétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant


Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Descriptions et recommandations -8-



Système de ventilation

N'oubliez pas la ventilation !

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.

Le certificateur a fait le relevé des dispositifs suivants.

| Locaux secs | Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM) | Locaux humides | Ouvertures d'évacuation réglables (OER) ou mécaniques (OEM) |
|-------------|---|----------------------|---|
| Chambre | OAR | Salle de bain/douche | OEM |
| Chambre | OAR | Toilette | aucun |
| Chambre | aucun | Toilette | aucun |
| Chambre | aucun | Cuisine | aucun |
| Chambre | aucun | Buanderie | aucun |
| Séjour | aucun | | |
| Séjour | aucun | | |
| Séjour | aucun | | |

Selon les relevés effectués par le certificateur, les ouvertures de ventilation présentes sont insuffisantes pour que le système de ventilation soit conforme aux règles de bonne pratique.

Recommandation : La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Il est vivement conseillé d'installer un système de ventilation complet.

Si des améliorations sont apportées à l'étanchéité à l'air, il faut apporter d'autant plus d'attention à la présence d'un tel système. De plus, en cas de remplacement des fenêtres et portes extérieures, la réglementation exige que les locaux secs soient équipés d'ouvertures d'alimentation (naturelles ou mécaniques).

Commentaire du certificateur

Les ventilations éventuelles présentes et non reprises dans ce document ne sont pas de type réglable tel que défini par la norme NBN D 50-001.



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Descriptions et recommandations -9-

Utilisation d'énergies renouvelables

sol. therm.

sol. photovolt.

biomasse

pompe à chaleur

cogénération



Installation solaire thermique

NÉANT



Installation solaire photoovoltaïque

NÉANT



Biomasse

NÉANT



Pompe à chaleur

NÉANT



Unité de cogénération

NÉANT



Certificat de Performance Énergétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250916022841

Établi le : 16/09/2025

Validité maximale : 16/09/2035



Impact sur l'environnement

Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance énergétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO₂.

| | |
|--|---|
| Émission annuelle de CO ₂ du logement | 8 926 kg CO ₂ /an |
| Surface de plancher chauffée | 334 m ² |
| Émissions spécifiques de CO ₂ | 27 kg CO ₂ /m ² .an |

1000 kg de CO₂ équivalent à rouler 8400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à un aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Pour aller plus loin

Si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, la meilleure démarche consiste à réaliser un **audit logement** mis en place en Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous permettra de définir les recommandations prioritaires à mettre en œuvre avec leur impact énergétique et financier.

L'audit logement permet d'activer les primes habitation (voir ci-dessous). Le certificat PEB peut servir de base à un audit logement.



Conseils et primes

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés.

Elle peut être obtenue via :

- un certificateur PEB
- les guichets de l'énergie
- le site portail <http://energie.wallonie.be>

Sur ce portail vous trouverez également d'autres informations utiles notamment :

- la liste des certificateurs agréés;
- les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d'un logement;
- des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitement;
- la liste des guichets de l'énergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement.

Données complémentaires

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu le : NÉANT
Référence du permis : NÉANT

Prix du certificat : 375 € TVA comprise