



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 16/04/2025
ID-label:
Merk en type meettoestel: Testo 312-4
Datum verslag: 16/04/2025

Inspecteur: Jonas Ryckaert
Serienummer: 62055478

Mentor:
Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Vijverstraat
14

9420
ERPE-MERE
België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

-
Vijverstraat
14

9420
ERPE-MERE
België

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

-
-
-
-

Type
Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir
Type reservoir
Inhoud reservoir
Datum plaatsing

Toegankelijk bovengronds
Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
2700 L
na 01/08/1995 (Nieuw)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig
Ja
Nee

☐
☒

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
☐	☒	☒	☐
☒	☐		
		☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding
Stookoliefilter
Lekt stookoliefilter

RESERVOIR

Algemene staat tank

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
		☒	☐
☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat

Mechanisch

Pneumatisch

Ultrasoon

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☐	☒	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit

Elektronische sonde

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐

TESTEN

Dichtheidscontrole: Onderdruk

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

OK	NOK	Opmerkingen
☒	☐	Drukverlies 0 mbar/h

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jonas Ryckaert (erkeningsnummer SV06349)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481







AERTS
BVBA
DORPSSTRAAT 1
9667 HOREBEKE

BOUWJAAR	3-2011		
FABR. NR. 2011/29		M ³ 2,95	
☐	L 2700	H 1500	BR 750
PROEFDruk 0,3 BAR			
NORM	BS 799 - PART 5		
PROTOTYPE NR. CP10/0210-HCC001			















