

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

11.304

Date du contrôle

14/11/2023

Lieu du contrôle

Rue de la Philanthropie 15, 1000 Bruxelles,
Belgique

Agent-visiteur

Youssef Mamoun

Conclusion:

L'installation est conforme

Nature du contrôle de l'installation: Date d'émission:

Adaptation d'une installation
existante

V1 14/11/2023 16:42:22

Testeur d'installation

Testo312 - 010/63320529

Données générales

Adresse de l'installation

Rue de la Philanthropie 15, 1000 Bruxelles, Belgique

Propriétaire

Rue de la Philanthropie 15, 1000 Bruxelles, Belgique

Adresse du propriétaire

Installateur

Concerne

Compteur

Etat du compteur

Ouvert

Numéro de compteur

26049791

Description générale et caractéristiques

Type de gaz

Gaz naturel

Pression de service

20 mbar

Plans de l'installation

Longueur des canalisations (m)

9

Canalisation
PLT

Appareils

Appareils et remarques

Vaillant Turbotec 24KW

Examen

Contrôle visuel des parties visibles

OK

Essai d'étanchéité

OK

Test avec

Compteur : Testo312 - 010/63320529

Gaz d'essai

Gaz combustible

Pression d'essai

Pression de service

Libellé

Conclusion

Conclusion : conforme

info@atlascontrole.be <http://www.atlascontrole.be> TVA: BE0732536476 BNP: BE48 0018 7170 5027

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Conclusion : conforme

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme** aux normes NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant: Date du contrôle + 5 ans

Signature de l'agent-visiteur:

