

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS



ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT

923641

BTW

TEL

MAIL

ADRES

Kon. Albertlaan 22

9990 MALDEGEM

Tankinhoud 3200 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 1981
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☒ Sonde ☐ Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	☒	☐	☐	
Hoeveelheid <u>0,5</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping	☒	☐	☐	
Rond vulpunt	☒	☐	☐	

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	☒	☐	☐	
Vulling	☒	☐	☐	
Aanzuigleiding	☒	☐	☐	
Retourleiding	☒	☐	☐	
Tigerloop	☐	☐	☒	
Filter	☒	☐	☐	

Niveaumeting

☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peillat ☐ Andere: _____

Potentiaalmeting -518 Mv ☒ ☐ ☐

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere: _____

Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☒ ☐

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat	☐	☐	☐	
Buitenwand	☐	☐	☐	
Inkuiping	☐	☐	☐	

☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

ERKEND TECHNICUS (NAAM)

ERKENNINGSNUMMER: SV

HANDTEKENING
TECHNICUS

HANDTEKENING
KLANT

OPMERKINGEN

103 cm meet

PLAATS TANK

onder opzet in het
midden

BESLUIT

☒ GROEN

De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE

De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.

☐ ROOD

De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING

2 / 2 / 21

ATTEST GELDIG TOT

2 / 2 / 26