

ATTEST

(n° attest : 458 / 2022)

Uitvoeren van Wettelijke Vlareme controle op tank kleiner dan 20.000 liter voor verwarming van particuliere woning.

Erkenningsnummer technicus : SV 03007

Erkenningsnummer van de kwalificatie : TV14837 - Attest nr. C 10/00186

Klant : - Mr./Mevr. Rapinder

Adres waar de tank zich bevindt : - Stationsstraat 61

- 3080 Vossem

Dit attest vervangt al onze voorgaande attesten.

De controle werd uitgevoerd op: 28/06/2022

Aard van de tank : Enkelwandig / ~~Dubbelwandig~~ / Metaal / ~~Verharde kunststof~~ / ~~Beton~~

☐ Fabrikant :

☐ Serienummer :

☒ Bouwjaar : 1970

☒ Inhoud in liter : 3660 liter

☒ Product : Mazout

(verwarming)

* De tank staat binnen in de kelder en de leidingen lopen boven de grond.

De tank ligt in geen waterwinningsgebied.

Uitgevoerde controle :

- ☒ - een visuele controle van de opslagtank.
- ☒ - een controle van de doeltreffendheid van het waarschuwingssysteem.
- ☒ - een controle naar de aanwezigheid van water en slib in de tank.
- ☐ - een controle van de doeltreffendheid v/e eventueel lekdetektiesysteem.
- ☐ - een nazicht van het certificaat en het P.V. van een eventuele vorige controle.
- ☐ - een eventuele meting van het potentiaalverschil tussen bodem en tank.
- ☒ - bovengronds.
- ☒ - opvangbak aanwezig.

EVENTUELE OPMERKING :

- ☒ Plaatsing alarmfluit uitgevoerd door derden.
- ☐ Plaatsing elektro-sonde door onze diensten.
- ☒ Andere : **het is een ontoegankelijke tank.**
- ☒ Datum vorig certificaat : /

De dichtheidsbeproeving is een momentopname en geeft geen garantie naar de toekomst.

RESULTAAT :

De installatie is in orde en mag voor **...5...** jaar in gebruik blijven.

De installatie is niet in orde en mag niet gebruik blijven.

Kleur stop : ● groen : De installatie is in orde volgens de wettelijke voorschriften.

~~○ rood : De installatie is niet in orde met de wettelijke voorschriften.~~

Datum : 28/06/2022

Stempel + Handtekening erkend technicus

(Voor waar en echt verklaard.)



Van Obbergen Patrick

Patrick Van Obbergen
Erkend Technicus - Controleur
SV 03007
Tanktechno België

227

228

229

230

231