



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 17/10/2025
ID-label:

Inspecteur: Koen Van De Veire

Mentor:
Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 17/10/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Kaleshoek
Huisnummer	38
Busnummer	
Postcode	9800
Gemeente	Deinze
Land	België

Eigenaar

Naam	Wouter Van der Veken
Straatnaam	Wouter Van der Veken
Huisnummer	13
Busnummer	
Postcode	9120
Gemeente	Deinze
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Toegankelijk bovengronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	1000 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja	Nee
☐	☒

Aanwezig

Ja	Nee
☒	☐

Keuring

OK	NOK
----	-----

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒	☐
Uitmonding leidingen	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒
Stookoliefilter	☐	☒
Lekt stookoliefilter	☒	☐
RESERVOIR		
Algemene staat tank	☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen Van De Veire (erkenningnummer ERK/TS/107360)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL















