



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☐

Persoon verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Ryckelbaen Koen

BTW nr: 673 466 545

of identiteitskaartnr:

Stroomleverancier:

Meter nr: niet geplaatst

Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarif -

VERSLAG nr: P03000362 / 4EN

Lid nr:

Installatie: Naam:

Adres: Groenheidestraat 20

8432 Leffinge

Datum onderzoek: 15/11/07

Eigenaar of aangestelde: Tel.:

Naam, Voornaam: Tourenier

Adres: Willemsstraat 6 8432 Leffinge

Aanvrager: Ryckelbaen

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230V V, AC, Bescherming aansluiting: max 40A Type: AuR

Omschrijving aansluiting: 2 x 2,5 mm² Kabeltype: EXUB Doorsnede: 4 x 10 mm²

Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 5+

Type aardelektrode: spen Spreidingsweerstand: 9,9 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>Alg diff 40A/10A3 nie spannings</u>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen inbreuken vastgesteld

De hoofddifferentieel was (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 15/11/07 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

WVEM MIDDELKERKE

19 JAN. 2007

J.M. BLOMME

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: schemas
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

Demot Bank
3000
Demot Bank