

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Bel Immo Construct

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
 Naam, Voornaam: Flecko-works Bvba Naam, Voornaam:
 Adres: Kerkste 1A bus 4
 Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 3810 Linden
 BTW nr.: BE 0882.122.651 Tel: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐ APPART.
☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271bis ☒ Wooneenheid
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 88 ☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid ☐ Art ☒ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:
 Gegevens verdeler: EAN 541448400001946826 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 45877850 Meterstand dag: 4 nacht: 3 ☐ kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand:
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☒ aardingslus ☐ pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 3 X10 mm² - Type: XVB
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 17
☒ Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 6 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 2,5 M Ω ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
 Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Nihil</u>	Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie	<u>Nihil</u>	Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen	<u>Nihil</u>	Visum:

Besluit(en):
☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 04/05/2036 (*)
☒ door hetzelfde erkend organisme (**)
 (*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:
 Naam: Koen Beerten Agent nr.: 3811 Datum: 04/05/2011 Voor de directeur generaal: Handtekening
 Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eindraadsschema(s): 2 ☐