

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Vrasenestraat 37, 9120 Beveren
Naam eigenaar
Adres eigenaar
Type object winkel
EAN-code niet beschikbaar
Aard installatie bestaand
Doel onderzoek periodiek



Het onderzoek is verricht op 12/11/2014 volgens artikel 271 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP02.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	In hoofdschakelaar (A)	63
Type elektrode	lus	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
$\varnothing$ voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	63	Aantal stroombanen per verdeelbord	28

Metingen

Ra / Zs (Ω)	3,7 /	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatie weerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: na 1983
Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Besluit

De installatie is conform het AREI. Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 12/11/2019, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 12/11/2014

Naam agentonderzoeker: Davy Defour

Handtekening:

Raadadviezen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.