

Resp. client:
N° commande.:
N° client: 127492
Pers.cont.:
Tél.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: info@omalai.be

ProKo.: GA36
N° rapport: **6396802**
N° rapp. prov.: -
Date: 02/12/2024



O CHOMIERE
17 PLACE DU VINAVE
4970 STAVELOT

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ
(exécuté suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

Appareil/Install. ID:

Lieu de contrôle: SPRL O CHOMIERE PLACE DU VINAVE 17 STAVELOT 4970

Date du contrôle: 02/12/2024

Périodicité: 60 mois

Prochain contrôle avant: 31/12/2029

Contrôleur: LORQUET ADRIEN

Commettant/Installateur: IDEM

Personne présent:

Propriété de : IDEM

BASE DE CONTROLE

Le rapport concerne un:

☐ contrôle de mise en service

☒ contrôle périodique

Le contrôle se limite aux points décrits ci-dessous, et est effectué sur base de la:

- réglementation : ☐ CODEX, tit. III, chap. III, art.23 ☐ Arr.G.Wall. 15/5/2014 ☐ A.R. : - ☐ Autre : -
- norme NBN : ☒ D 51-003 ☐ D 51-004 ☐ D51-006 ☐ B61-001 ☐ B61-002

Installation : ☒ résidentielle ☐ industrielle ☐ temporaire/mobile
☒ nouvelle ☐ extension ☐ existante ☐ remplacement chaudière
Contenu : ☒ conformité ☐ étanchéité de conduites ☐ visuel de bon état

GAZ

Type : ☒ gaz naturel ☐ propane/Butane ☐ gaz médicaux ☐ autres Gaz
Alimentation : ☒ par réseau ☐ citerne ☐ bouteilles ☐ autre

LIAISON

Localisation : -CAVE
Compteur n° : -36051879
Index : -014303 m³
Pmax : -20 mbar
Type de conduite : -CUIVRE/PLT
Vanne : ☒ ok ☐ pas ok
Détendeur : ☐ ok ☒ pas ok
Raccord : ☐ soudé/brasage ☒ fileté

Ean n° : -
Catégorie : G16
Pression maximale de service admissible (MOP) : - mbar
diam. : -35/28/22 mm
longueur visible : -22 mètres
diam. : - mm
tour : -

Cabine de détente n° : -
☐ pas applicable
☒ mécanique

VENTILATION

☒ Local compteur : ☒ en ordre ☐ pas en ordre
☒ Chaufferie : ☒ en ordre ☐ pas en ordre

APPAREILS

Genre : ☒ chaudière ☐ chauffe eau ☒ cuisinière ☐ aérotherme ☐ taque ☐ autre : -
 Conduite : longueur visible : -22 mètres longueur non visible : -10mètres
 Type : ☒ cuivre ☐ acier ☒ PLT ☐ PE ☒ flexibles diam. : DN35/28/22 ou mm ou "
 Raccord : ☐ soudé/brasage ☒ fileté ☒ mécanique
 Vanne : ☒ ok ☐ pas ok diam. : DN ou mm ou " tour : -
 Identification : ☒ jaune-ocre ☐ autre : -

Description appareils :

Marque	Type	Puissance nominale (kW)	N°
BERTO CUISINIERE 4 BECS	A	32KW	/
			/
BONLINE PLAQUE CHAUFFANTE	A	14KW	/
SALAMANDRE AVITEC	A	5KW	/
CHAUDIERE WEISCHAUP	C33	59KW	/

EPREUVE D'ETANCHEITE

Méthode : ☒ visuelle ☐ détecteur de gaz ☐ produit moussant/eau savonneuse
☒ manomètre ☐ tube U ☐ base compteur ☐ non réalisée
 Pression d'épreuve : -121 mbar durée de l'épreuve : -60 min
 Perte de pression : ☒ non ☐ oui débit : - mbar/min
 Fuite(s) : ☒ non ☐ oui ☐ non localisée(s) ☐ localisée(s)
 Contrôle des joints : ☒ ok ☐ pas ok

RECEPTION CHAUFFAGE PEB (à partir du 01/01/2011)

☐ présente ☐ pas présente ☐ à réaliser ☐ conforme ☐ non conforme

NOTE

NEANT

INFRACTIONS

Néant.

CONCLUSION

- ☒ On n'a pas constaté des fuites
☒ L'installation est approuvée.
☒ L'installation peut être utilisée.
☒ L'installation est conforme aux prescriptions.
☐ Il est nécessaire de remédier le plus vite possible à l' (aux) infraction(s) mentionnée(s).
☐ Un contrôle supplémentaire après réparation est requis.
- ☐ On a constaté des fuites
☐ L'installation est désapprouvée.
☐ L'installation ne peut pas être utilisée
☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes