

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: Edwin Bronckers BUBA
 Straat en nummer: Brouweijsh 39
 Postcode en gemeente: 3400 Landen
 Tel.: 3400
 Fax: 3400
 E-mail: Landen
 BTW-nummer: BE

KLANT

Naam: Bossey
 Straat en nummer: Laarsh 42
 Postcode en gemeente: 3400 Akerhuizen
 Tel.: 3400 Fax: 3400
 Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR

(kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld Inhoud 3000 L ☐ Ingedeeld Inhoud 3000 L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☒ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☒ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:
 Datum van plaatsing: 1970

VISUELE CONTROLE

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☐		
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐

ACCESOIRES

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
Peilmeting			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
Overvulbeveiliging	☒	☐	☒	☐
			☐	☐
Lekdetectie			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
Kathodische bescherming			☐	☐

OPMERKINGEN

TESTEN

(kruis aan wat van toepassing is)

	uit- gevoerd	niet uit- gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport	Van toepassing	☐	Ja	Neen

Hoeveelheid water: cm
 Zuurtegraad: pH
 Conductiviteit: mS
 Boven het vloeistofniveau: dB
 Onder het vloeistofniveau: dB
 Drukverlies: mbar/h
 Drukverlies: mbar/h

Potentiaalmeting: mV

Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Edwin Bronckers
 Erkenningsnummer: GV 1997

DATUM KEURING: 5-2-14

DE VOLGENDE CONTROLE
 MOET GEBEUREN VÓÓR

voor kennisname,

(handtekening klant)

(handtekening erkend technicus)