

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: VAN THIELEN MARTINE
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0498/59.34.61
e-mail: martine.vanthielen@gmail.com



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5839231
Voort. verslagnr.:
Datum: 01/09/2022

Klant / Opdrachtgever:
VAN THIELEN
BRUSSESESTEENWEG 359
9090 MELLE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 600 DELUSINNE JENS

Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: VAN THIELEN Adres: BRUSSESESTEENWEG 359
9090 MELLE

Installateur/verantw. werk: Naam: VAN THIELEN Adres: BRUSSESESTEENWEG 359
9090 MELLE

B.T.W.: /

Adres installatie: VAN THIELEN GROTEBERGENSTRAAT 112 ZOTTEGEM
9620

Private HS-cabine: NEE

Type installatie: wooneenheid

Toestel/Install. ID:

EAN nr.: 541448820065574353 Netbeheerder: Fluvius

Teller nr.: 6073544

Nachtsteller nr.: /

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: nvt

Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 +na 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 01/09/2022

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/09/2047

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen,
zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 18
13 x 2p Aut C 20A 3000/3
3 x 2p Aut C 16A 3000/3
1 x 2p Aut C 6A 3000/3
1 x 4p Aut C 25A 3000/3

RESULTATEN

Algemene Isolatiweerstand: 126,3 MOhm Spreidingsweerstand: 7,65 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

1/2

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.


Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf



Installateur en eigenaar

Naam : Luc Raes en Martine Van Thielen

Straat : Brusselsesteenweg 359

Gemeente : 9090 Melle

Handtekening :

Werf

Naam : Luc Raes en Martine Van Thielen

Straat : Grotenbergstraat 112

Gemeente : 9620 Zottegem

Handtekening :

Keuring


Organisme : OCB

Datum : 1/9/2022

[Handwritten signature]

Jens Delusinne
GSM: 0496 560 570
jens.delusinne@ocb.be
www.ocb.be

[Handwritten signature]
7/09/22



Installateur en eigenaar

Naam : Luc Raes en Martine Van Thielen

Straat : Brusselsesteenweg 359

Gemeente : 9090 Melle

Handtekening :

Werf

Naam : Luc Raes en Martine Van Thielen

Straat : Grotenbergstraat 112

Gemeente : 9620 Zottegem

Handtekening :


Keuring

Organisme : OCB

Datum : 1/9/2022

Jens Delusinne
GSM: 0496 560 570
jens.delusinne@ocb.be
www.ocb.be


p
r



Keuring
Organisme : OCB
Datum : 1/9/2022

 **Jens Delusinne**
GSM: 0496 560 570
jens.delusinne@ocb.be
www.ocb.be





Installateur en eigenaar

Naam : Luc Raes en Martine Van Thielen
 Straat : Brusselsesteenweg 359
 Gemeente : 9090 Melle
 Handtekening :

Werf

Naam : Luc Raes en Martine Van Thielen
 Straat : Grotenbergestraat 112
 Gemeente : 9620 Zottegem
 Handtekening :

Keuring


Organisme : OCB
 Datum : 1/9/2022

[Handwritten signature]

Jens Delusinne
 GSM: 0496 560 570
 jens.delusinne@ocb.be
 www.ocb.be

[Handwritten signature]

kelder



Installateur en eigenaar
 Naam : Luc Raes en Martine Van Thielen
 Straat : Brusselsesteenweg 359
 Gemeente : 9090 Melle
 Handtekening :

Werk
 Naam : Luc Raes en Martine Van Thielen
 Straat : Grotenbergestraat 112
 Gemeente : 9620 Zottegem
 Handtekening :



Keuring
 Organisme : OCB
 Datum : 1/9/2022

[Handwritten signature]

Jens Delusinne
 GSM: 0496 560 570
 jens.delusinne@ocb.be
 www.ocb.be

[Handwritten signature]

E ndraadschema



Installateur en eigenaar
Naam : Luc Raes en Martine Van Thielen
Straat : Brusselsesteenweg 359
Gemeente : 9090 Melle
Handtekening :

Naam : Luc Raes en Martine Van Thielen
Straat : Grotenbergstraat 112
Gemeente : 9620 Zottegem
Handtekening :



Keuring
Organisme : OCB
Datum : 1/9/2022

Jens Delusine
GSM: 0496 560 570
jens.delusine@ocb.be
www.ocb.be

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
1/09/22

E ndraadschema



Installateur en eigenaar
 Naam : Luc Raes en Martine Van Thielen
 Straat : Brusselssesteenweg 359
 Gemeente : 9090 Melle
 Handtekening :

Werf
 Naam : Luc Raes en Martine Van Thielen
 Straat : Grotenbergstraat 112
 Gemeente : 9620 Zottegem
 Handtekening :

Keuring
 Organisme : OCB
 Datum : 1/9/2022

Jens Delusime
 GSM: 0496 560 570
 jens.delusime@ocb.be
 www.ocb.be

1/09/22

