



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Safety, quality and environmental services

☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi: ☒

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: ELDTPLAN n.v.

BTW nr: BE460 134 167

of identiteitskaartnr: _____

Stroomleverancier: Teche

app. B3-1

Meter nr: _____ stand: _____

Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr: P511141333 19

Lid nr: _____

Installatie: Naam: Amber

Adres: Grote Steenweg

Berchem

Datum onderzoek: 11/11/05

Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____

Naam, Voornaam: ELDTPLAN n.v.

Adres: Gormansdijk 10

Aanvrager: 1480 Dommel

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ _____

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: 10 ADS 03A

Omschrijving aansluiting: rester Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ x _____ mm²

Voeding hoofdbord: 1 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13

Type aardelektrode: leer Spreidingsweerstand: 1,9 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>Zie schema's</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel was werd (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 11/11/030 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

Wim E. 1946