

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Poederleeseweg 144, 2200 Herentals

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 13011-G-OMV_2019131944/EP05736/A001/D02/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 05-05-2021

Handtekening:

NICK BAUWERAERTS

Bouw Technisch bureau
EP05736

Dit certificaat is geldig tot en met 5 mei 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E30

Eis

E36

BEN

E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het S-peil (S24) voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	22/10/2019
Datum einde van de werken	20/11/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	8.947
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	70
Beschermde volume (m ³)	542
Verliesoppervlakte (m ²)	336
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	155
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	4,62
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,32
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.661
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20888331 / 30880649

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

NICK BAUWERAERTS
Bouw Technisch bureau
Kuiltjesstraat 51, 2360 Oud-Turnhout
EP05736 | 0459651029

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.