



ELECTRO-TEST V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBRÖEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP

Distributienetbeheerder : Ixverlek
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 95954817 Index : 43641236
N° comp : Index :

Verslag van onderzoek Rapport de contrôle

Nr : 02 / 180714 / 02
N° :

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

1ste indienststelling : ☐
1ère mise en service :

aanpassing : ☐
adaptation :

habilitatie : ☐
habilitation :

periodiek : ☒
périodique :

Plaats van het onderzoek : Vlietstraat 30
Lieu du contrôle : 3030 Heverlee
Eigenaar / Propriétaire : Mr. NAUCLAERTS Eddy
Installateur : Bestaande installatie BTW / TVA : ☒
Datum van het onderzoek : 18/07/14 Ik. / C.I. : Vanderstraeten Leo
Date du contrôle : Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☒ woning / maison ☐ appart. ☐ Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :
Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel ☐ butaan / butane
☐ aardgas G25 gaz naturel ☐ propaan / propane 25 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

4m 3/4" staal leiding
10m 1/2" staal leiding

Aangesloten toestellen : Vaillant Bn 27kw verwarming
Appareils raccordés : Vaillant Bn 7,3kw boiler
boiler

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller ☐ druk : ☐ mbar ☐ tester ☐ zeep of schuim
exécuté par : ☒ compteur ☐ pression : ☐ savon ou mousse

op ganse installatie : ☒ op gedeelte installatie : ☐
sur installation complète : ☒ sur installation partielle : ☐

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Geen / Rien

ELECTRO-TEST
Ir. Leo Vanderstraeten
Directeur

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE ☐ NEE/ NON
CONFORMITE DE L'INSTALLATION ☒ JA/ OUI

☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☐ NBN B 61002

De inspecteur,
L inspecteur,