



N° 234-INSP.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBLKerkstraat 33
1820 MELS BROEKDistributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Iverlek

Nr teller :
N° comp :

52M

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 02 180714.01

EAN :
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Vlietstraat 30

3030 Heverlee

Eigenaar

Propriétaire :

M^r NAVLAERTS

Adres :

Adresse :

Gymelstraat 50

3200 Aarschot

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

Bestaande installatie

18/07/14

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur : Vanderstraeten Leo

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : xvB 4x6mm ²	Max. beveiliging : 2x40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelectrode : pibetta	Isolatie : 4.3 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 20 Ohm	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : A-g		TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	ΔIn (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	4p/3000A / Algemeen		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A			☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Geen/Neut.

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
en mag — niet — tijdelijk in dienst gesteld worden — in dienst blijven.

L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE

et peut — ne peut pas — temporairement être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is vergezeld met een luidje met het teken E-1.

Le micro-rupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E-1.

Het één draadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle visite au plus tard un an après date de contrôle.

• Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 18-07-2039

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

• Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	 /
271 AK	☐	271 HK	☐	 /
276 AK	☐	276 HK	☐	 /

ELECTRO-TEST

Ir. Leo Vanderstraeten

Directeur