

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 22/8/2030

Datum keuring: 22/08/2025

Inspecteur: Koen Van De Veire

Mentor:

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 22/08/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Aalstsesteenweg
Huisnummer	34
Busnummer	
Postcode	9506
Gemeente	Schendelbeke
Land	België

Eigenaar

Naam	Van Mello Anja
Straatnaam	Aalstsesteenweg
Huisnummer	34
Busnummer	
Postcode	9506
Gemeente	Schendelbeke
Land	België

Installeur

Naam

BTW nr.

Telefoonnummer

E-mail

Type **Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM**

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	<5000 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuut

Dichtheid toezichtspuut

Vervuiling rond tank

Staat deksel

Aanwezig **Keuring**

Ja Nee OK NOK

☒ ☐

LEIDINGEN

- Aansluitingen (ontluchting, vulling)
- Staat leidingen (ontluchting, vulling)
- Uitmonding leidingen
- Staat aanvoerleiding
- Staat terugvoerleiding
- Stookoliefilter
- Lekt stookoliefilter

Aanwezig **Keuring**

Ja Nee OK NOK

☒ ☐

[illegible]

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☐	☒	☒	☐

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Water- en slibbemonstering	☒	☐	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalmeting	☒	☐	Potential -563,9mV
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen Van De Veire (erkenningnummer ERK/TS/107360)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

GRATIS

















