

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Gemeentestraat 5 bus 12, 2300 Turnhout

appartement

identificatiecode: 13040-G-OMV_2018074988/EP06313/A001/D01/SD006

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 16-11-2023

Handtekening:

THIJS MISSIAEN

EP06313

Dit certificaat is geldig tot en met 1 augustus 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- | | |
|---|--|
| ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ✓ Vloeren | ✗ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ✓ Muren | |
| ✓ Vensters | |
| ✓ Dak | |
| ✓ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	06/07/2018
Datum einde van de werken	01/08/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	8.127
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	190
Beschermd volume (m ³)	366
Verliesoppervlakte (m ²)	-
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	87
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,87
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	2.025
Gebouw-id / gebouweenheid-id	11297660 / 20960896

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BENOveren staat voor Beter Renoveren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/ikBENOveren.

Gegevens verslaggever:

THIJS MISSIAEN
9030 Mariakerke
EP06313

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.