



Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Oleslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402 726 875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GFRABEBB

Verslag nr.:

05288805720

- ☒ Boleberg 2a bus 12, 9052 Gent
☒ Jan Oleslagerlaan 35, 1800 Vilvoorde
☒ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 271 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 167645

Resi code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: CLEMENS

Naam, voornaam:

GEORGE FREY

Adres: TIENSCHUUR 2B

IDEM

Ident. Kaart nr.:

Post nr. + Stad: 3530 HOUTHALEM/HELCHTEREN

BTW nr.: BE 05288805720

Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| ☒ Art 270 | ☒ ingebruikname | ☐ wijziging | ☐ uitbreiding | ☒ Art 86 | ☐ Art 271 bis | ☒ Wooneenheid |
| ☐ Art 271 | ☐ mobiel | ☐ tijdelijk | | ☐ Art 87 | ☐ Art 278 | ☐ Huishoudelijke werkeenheden |
| ☐ Art 276 | ☐ periodiek | ☐ controle | | ☐ Art 88 | ☐ Art | ☐ Gemeenschappelijke delen |
| ☐ Art 276 bis | ☐ verzwaaring | ☐ verkoop van een wooneenheid | | ☐ Art | ☐ Art | ☐ Werkeenheden |

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet ingedeeld	☒ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	metersland dag:	nacht:
	Bescherming aansluiting (A):	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr.:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n :	☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardlektoestel:
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 40 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☒ aardingslus ☐ pen / bus
	Voedingsleiding hoofdbord:	2 X 7,5 mm ² Type: XVB	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting:	40 A 1300 mA	Aantal borden:
☒ zie bijlage(n)			Aantal eindstroomkabeln:

Metingen - testen - controles - verzegeling:

- | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☒ Montage | ☐ Toestellen | ☒ Materiaal | ☒ In-/doorsnede | ☒ Schema's |
| ☒ Aardingsweerstand | 24 | ☒ Algemeen isolatieniveau | 2 | ☐ Controle toullus | ☐ Aardingscontinuïteit | ☐ Test diff. |
| Differenstieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden | | | | | | |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	
☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☒ Nihil	
Opmerkingen	BADKAMER NIET GEPLAATST.
☒ Nihil	



VINCOTTE vzw
Björn Lambrechts
4941

Vism DNB of aangestelde:

Besluit(en):

- | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------|
| ☒ De nieuwe installatie | ☒ voldoet | ☐ voldoet niet | aan het AREI. |
| ☐ De bestaande installatie | ☐ voldoet | ☐ voldoet niet | aan het AREI. |

Agent bezoeker:

Naam: B. LAMBRECHTS Agent nr.: 4941 Datum: 29/09/2016

Bijlage(n): ☒ Situatijschema(s): 8 ☒ Eendaarsschema(s): 2

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsluistervakantie dient bij ieder ongeval, onrechtstreekse of onrechtstreekse te wijzen aan elektrisch vast bij personeel inbreuken zijn, ingewicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de bij plaatselijke verordening is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden u aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overbreiding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overbreidingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die bekend is met het hoog toezicht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

29/09/2017

☐ door hetzelfde erkend organisme (*)

Voor de directeur generaal: Handtekening

[Handtekening]