



STEENWEG 46 - 9570 SINT-MARIA-LIERDE

Tel: 055/42.42.42

www.raoulnv.be - info@raoulnv.be

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE STOOKOLIETANK VOOR VERWARMINGSDOELEINDEN

DATUM CONTROLE 12/6/2025

KLANT ☒ Particulier ☐ Bedrijf

Naam: Jan

Straat en nummer:

Postcode en gemeente

Adres stookolietank indien verschillend van adres klant:

Obbestraat 20
9420 Beert

RESERVOIR
Inhoud: 2500 L

☒ Bovengronds ☐ Ondergronds

Materiaal:

☒ Staal ☐ Polyester ☐ Kunststof

☐ Andere:

☐ Enkelwandig

☒ Dubbelwandig

☐ Niet gekend

VISUELE CONTROLE	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☐		
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Putdeksel			☐	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☒	☐
Waterdicht			☒	☐
Koolwaterstofdicht			☒	☐
LEIDINGEN	☒	☐		
Aansluitingen (vulling, ontfluchting)			☒	☐
Staat leidingen			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding			☒	☐
Stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR	☒	☐		
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT DATUM	☐	☐	☐	☐

ACCESSOIRES		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische beschermingmV		☐	☐	☐	☐
OPMERKINGEN					
Tank is niet bevestigd bovengronds					

TESTEN		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☒	☐	☐	Hoeveelheid water: cm Zuurtegraad: pH Conductiviteit: mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: dB Onder het vloeistofniveau: dB
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Andere	☐	☒	☐	☐	

BESLUIT

- ☒ Groen
☐ Oranje
☐ Rood

De tank mag in dienst blijven
De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ De tank mag niet meer gevuld worden

☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn op de bestrijding van de bodemverontreiniging

TECHNICUS

Naam:

Erkenningsnummer:

Oswald ANTOINE
SV 00053

Handtekening technicus :

ia

DE VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE DIENT TE GEBEUREN VOOR:

3-11-2025

Voor kennisname, handtekening klant