



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 31/03/2025
Inspecteur: Thibault Vanhoutte
ID-label:
Merk en type meettoestel: Testo 312-3 Serienummer: 02489124/301
Datum verslag: 31/03/2025

Mentor:
Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek
Straatnaam Gentsestraat
Huisnummer 8
Busnummer
Postcode 9520
Gemeente SINT-LIEVENS-HOUTEM
Land België

Eigenaar
Naam Familie Keppens
Straatnaam Gentsestraat
Huisnummer 8
Busnummer
Postcode 9520
Gemeente SINT-LIEVENS-HOUTEM
Land België

Installateur
Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR
Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 2250 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Algemene staat	☒	☐	☒	☐
Waterdicht			☒	☐
Koolstofwaterdicht			☒	☐

LEIDINGEN	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☒		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies Nvt mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt


Nota: de tank mag enkel gebruikt worden voor de opslag van stookolie voor verwarming. Het extra aftappunt dient afgesloten te worden.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Thibault Vanhoutte (erkenningnummer ERK/TS 107351)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481















