

Keuringsattest van de privéwaterafvoer

In uitvoering van het decreet van 24/05/2002 (Drinkwaterdecreet), het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 (Algemeen Watervkoopreglement), het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer.

Naam aanvrager*	Decorte Bart Bvba		
Adres	Spelbeekstraat 4		
(Postcode + gemeente)	8720	Dentergem	
BTW-nummer	0820.562.590	(*ontvangt de factuur van de keuring)	E-mail: bart@bartdecorte.com
Aanvrager wenst formulier te ontvangen:	per e-mail		

Keurder	Bert Deplae	Bedrijf	ACEG vzw
Telefoon	+32 495 12 28 34	Adres	Romeinsesteenweg 524
Badge nr.	12055		1853 Strombeek-Bever

Gekeurde installatie		
Klant/titularis		Watermeter nr. -
Adres		Klantnr -
		Telefoon -
(indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)		Email bart@bartdecorte.com
Datum keuring	14/09/2017 (dd/mm/jjjj)	Exploitant Gemeente
Het betreft een	eengezinswoning	halfopen bebouwing
	Collectief te optimaliseren buitengebied	Bouwaanvraag voor 1 februari 2005
De keuring betreft een	basiskeuring met inventarisatie	afkoppelingsproject
Dit keuringsverslag moet door de klant overgemaakt worden aan de exploitant (dit gebeurt niet automatisch).		

Omschrijving	Aanwezig ja/nee/nvs	(N)OK/ NVT	Specificaties (zoals vastgesteld)	Aangesloten op inspectiemogelijkheid
BASISKEURING				
1. Uitvoeringsplan	JA	OK		
2. Onderdelenlijst	JA	OK		
3. Gescheiden afvoer DWA	JA	OK	☒ gravitair ☐ via pomp	
4. Gescheiden afvoer RWA	JA	OK	☒ gravitair ☐ via pomp	
			☒ volledig ☐ optimaal	
5. Inspectiemogh. aansluiting DWA	JA	OK		
6. Inspectiemogh. aansluiting RWA	JA	OK		
7. Hemelwaterput voor hergebruik	JA	OK	Verplicht: NEE 3000 €	RWA/GRACHT
8. Septische put	JA	OK	Verplicht: NEE 1500 €	☒ zwart water en/of ☐ grijs
9. IBA/KWZI	NEE	NVT	IE	
INVENTARISATIE (bij Keuring)				
10. Terugslagklep DWA	NEE			
11. Terugslagklep RWA	NEE			
12. Vertraagde afvoer RWA	NEE			
13. Kelderaansluiting	NEE			
14. Infiltratievoorziening	NEE			
15. Groendak	NEE			
16. Overdekt terras	NEE			
17. Verharde oppervlakte	JA		150 m² dak, 10 m² overige verharde opp.	
18. Olie-afscheider	NEE			
19. Vetvanger	NEE			
20. Voorbezinkput	NEE			
21. Zwembadafvoer	NEE			
22. Drainage	NEE			
23. Aansluiting	Diepte:	RWA: 80 cm	DWA: 90 cm	☐ niet te meten
	Diameter:	RWA: 11 cm	DWA: 11 cm	

Aandachtspunten

CONFORMITEITSVERKLARING
De privéwaterafvoer is: conform

Belangrijk: deze conformiteitsverklaring geeft de toestand van de afvoerinstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de afvoerinstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij een belangrijke wijziging zoals beschreven in het Algemeen Watervkoopreglement vraagt u een nieuwe keuring aan. Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de afvoerinstallatie.

Keuringsattest Nr.: PW-1034763

V.U.: AquaFlanders vzw - uitgave 01/10/2016

Ref 1:

Ref 2:

①



②



③



④



9



10



11



12



5



6




7



8



Geocherden rolozing



NR 24

HUIS
NR 26

NR 28

DEWIBO BVBA
Wontergemstraat 110
8720 Dentergem
BE 0429 123 644

07-09-2017

[Signature]