

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam:	
straat en nummer:	ANDRIES DE NIJS BV
postnummer en gemeente:	WIJMENSTRAAT 57
tel:	gsm: 9340 IMPE
e-mail:	0474/51.29.64
ondernemingsnummer:	info@andriesdenijs.be
	SV06260

volgnummer attest: _____

Technicus	
naam:	ANDRIES DE NIJS BV
erkenningsnr. SV	WIJMENSTRAAT 57
datum controle:	26/9/25 9340 IMPE
arbeidsduur:	0474/51.29.64
	info@andriesdenijs.be
	SV06260

Klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	☐ particulier ☐ onderneming
naam:	Clanens - Van Steenberge - A. A. A. A. A.
straat en nummer:	A. A. A. A. A. 58
postnummer en gemeente:	9550 Heuzelo
tel:	gsm:
e-mail:	

Adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postnummer en gemeente:	
tel:	gsm:
e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 200 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: _____		tanknummer: _____	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere : _____			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm: _____	
☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____	
<i>*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).</i>	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest _____		☐ aanwezig, datum: _____ ☒ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☒ niet ok	
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen ☐ ok ☒ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☐ ok ☒ niet ok stookoliefilter ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☐ ok ☒ niet ok andere toebehoren: _____
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	
	opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...) ☐ ok ☒ niet ok algemene staat tank ☐ ok ☒ niet ok zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee	opmerkingen: _____
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____
groeve / prefabconstructie / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen: _____	

beproeving deel I							
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.177, van titel II van het Vlaamse)		aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
		ok	niet ok	ok	niet ok	ok	niet ok
fluit elektrische sonde andere: _____		☐	☒	☐	☒	☐	☐
		☒	☐	☒	☐	☒	☐
		☐	☒	☐	☒	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaamse)	☒ uitgevoerd hoeveelheid water: 12 cm pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: _____ ☐ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok						
	☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____						

potentiaalmeting		☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____									
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlarex)		permanent:		op basis van:		ok		controle werking niet ok			
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.		☐ ok ☐ niet ok		☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:		☐ ☐ ☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐ ☐ ☐			
		akoestisch of visueel alarmsignaal				☐		☐			
dichtheidsbeproeving		☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd		ultrasoon, boven het vloeistofniveau: <u>+52</u> dBuV onder het vloeistofniveau: <u>+32,7</u> dBuV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.					
		☐ opmerkingen: _____									
kathodische bescherming:		☐ aanwezig ☐ ok		☐ niet aanwezig ☐ niet ok		☒ n.v.t. opmerkingen: _____					
peilmeting				aanwezig		niet aanwezig		controle werking ok		niet ok	
		peilstok		☐		☒		☐		☐	
		mechanisch		☐		☒		☐		☐	
		pneumatisch		☐		☒		☐		☐	
		hydrostatisch		☐		☒		☐		☐	
		ultrasoon		☐		☒		☐		☐	
		andere:		☐		☐		☐		☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)											
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee											
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.											
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____											
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok											
opmerkingen: _____											
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.											
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden											
EINDBEOORDELING											
☐ groen De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.											
☐ oranje De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:											
☒ rood*** De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.											
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.											
WAARSCHUWING Niet-ingeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.											
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.											
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór2.6...../.....9...../.....2025..... ☐ n.v.t.											
handtekening erkend technicus											
handtekening klant											
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .											