



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitationsetel: Jan Ollieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 80369/1043/12

N 102885

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: THOMAS Naam, Voornaam:
Ident. Kaart nr.: Adres: WOUWERSTRAAT 57
BTW nr.: BE 970730607 Post nr. + Stad: 2300 TURNHOUT
Tel: / /

Basis van het onderzoek: ☐ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ Ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Woonruimte
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaring	☐ Art 276bis: verkoop van een woonruimte		☐ Art	☐ Art	☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeel	EAN <u>54948860010239074</u> ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst kWh meter nr.: <u>34817512</u> Meterstand dag: <u>000014</u> nacht: <u>000026</u> ☐ kWh excl. nacht meter: Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U.: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ Voedingsleiding hoofdbord: <u>2</u> X <u>10</u> mm ² - Type: Type aardelektrode: ☒ aardingslus ☐ pen / baar
Beschrijving installatie <u>Zie bijlage</u>	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: Aantal eindstroombanen: <u>12</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☐ >/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 3.9 ☒ Algemeen isolatieniveau: 0.3 MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>KEUKEN EN BADKAMER MOET NIET GEÏNTEGREERD</u>	Visum DNB: <u>01/12/2011</u> <u>[Handtekening]</u>
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam: <u>Kevin OK.</u>
Opmerkingen		Visum:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 28/12/2011

• door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker:

Naam: Jane Van Agent nr.: 3696 Datum: 28/11/2011 Voor de directeur generaal: Handtekening
Aantal bijlagen: 2 Situatieschema(s): Eéndraadsschema(s):
[Handtekening]

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het