

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 03/02/2023 Uitgiftedatum verslag: 03/02/2023
 Verslagnummer: 0320-230203-01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem
 T: 016 63 47 45 E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0320

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: SCHURMANS CARINE
 Adres: HALLESTRAAT 5, 3803 WILDEREN
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: SCHURMANS CARINE
 Adres: HALLESTRAAT 5, 3803 WILDEREN
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend
 Adres: ,
 BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: SCHURMANS CARINE
 Adres: SCHRIJNMAKERSSTRAAT 14, 3000 LEUVEN
 EAN- code:
 Nummer teller: 30307954
 Index dag: 025739,7 kWh
 Index nacht: 020154,7 kWh
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: studenten huis

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06_02-08_01-15 09/20

1 / 3

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingspen

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 22 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: bord 1ste verdiep

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: hoofddiff

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: vochtige kringen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: bord 3de verdiep

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: bord 2de verdiep



Document met uitwendige invloeden: studenten woning schrijnmakersstraat 14 leuven

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: schrijnmakersstraat 14 leuven

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: btv ref:280-160801-01_01 dat: 01/08/2016

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Andere gegevens: nvt

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 15,3 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 18 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

1 Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole heeft als referentie: 280-160801-01_01 en datum: 01/08/2016

Besluit van de controle:



Verslagnummer 0320-230203-01

2 / 3

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 03/02/2028

Tijdstip van afwerking:

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum


