

Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: BV YANN ANTOINE straat en nummer: Eikendreef 10 postnummer en gemeente: 2950,Kapellen tel: 0475359645 e-mail: yann@loodgieterantoine.be ondernemingsnummer: BE0830970294	Technicus voornaam en achternaam: Antoine Yann erkeningsnummer: GV <u>GV01983</u> / TV Datum onderhoud: 26-10-2024 Arbeidsduur: van 11:43 tot 12:00	
--	---	---

Klant voornaam en achternaam: Jeroen vanpottelberghe straat en nummer: Antwerpsesteenweg 86 - 0003 postnummer en gemeente: 2950;Kapellen tel: e-mail: vanpottelberghej@gmail.com	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel : Vaillant kot straat en nummer: Antwerpsesteenweg 86 - 0003 postnummer en gemeente: 2950;Kapellen tel: e-mail:
--	--

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*:	☐ aangesloten als type B (open)	☒ aangesloten als type C C93 (gesloten)	*indeling volgens NBN CR 1749
☒ Gasvormige brandstof:	☒ aardgas	☐ LPG	☐ andere, namelijk:
	☐ niet-premix (GI)	☒ premix (GI)	☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof:	☐ houtpellets	☐ houtblokken	☐ andere, namelijk:

Toestel merk: Vaillant type: Ecotec pro vcw be 286/3-3-h bouwjaar: 2010 fabricatienummer: 21103600100025100001011611N6 nominiaal vermogen (kW): 24	Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):
--	--

Goede staat van werking	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK
				☐ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☒ HL		
Keteltemperatuur	°C	1, 2						72		
sproeier: merk en type		1								
sproeier: debiet		1								
sproeier: hoek	graden	1								
Pompdruk	bar	1								
gasdruk	Teller Gasblok Branderbed	mbar	2					21		
		mbar	2							
		mbar	2							
rookindex	Bacharach	1							☐	☐
zuurstof (O ₂)	%	1, 2						7.1		
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2						7.9		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2						34.1	☒	☐
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2						56.9		
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2						22.4		
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2						34.5		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2						88.2		
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2						98	☒	☐
Stikstofoxide (NO _x)	O ₂ -referentie (%): mg/m³									
Serienummer Testo		1, 2						63568109		
datum		1, 2						19/02/2025		
tijd		1, 2						09:42:24		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK					☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2		☐ OK					☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK					☐ Niet OK	

Veilige staat van werking				
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-11.9 Pa	1, 2, 3	☐ OK	☐ Niet OK
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK	☐ Niet OK
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK	☐ Niet OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling	Het stooktoestel werkt
☒ goed	☒ veilig
☐ Niet goed	☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór	19/02/2027
---	------------

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))	voor kennisname  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen
---	---

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving([www.omgevingvlaanderen.be/ privacy](http://www.omgevingvlaanderen.be/privacy)).

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 942269
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: BV YANN ANTOINE straat en nummer: Eikendreef 10 postnummer en gemeente: 2950,Kapellen tel: 0475359645 e-mail: yann@loodgieterantoine.be ondernemingsnummer: BE0830970294		voornaam en achternaam: Antoine Yann ☒ erkend technicus: GV <u>GV01983</u> / TV ☒ Schoorsteenveger 	
		Datum reiniging: 26-10-2024 Arbeidsduur: van 11:43 tot 12:00	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: Jeroen vanpottelberghe straat en nummer: Antwerpsesteenweg 86 - 0003 postnummer en gemeente: 2950;Kapellen tel: e-mail: vanpottelberghej@gmail.com		Naam stooktoestel : Vaillant kot straat en nummer: Antwerpsesteenweg 86 - 0003 postnummer en gemeente: 2950;Kapellen tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ Gasvormige brandstof: ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ aangesloten als type B (open) ☐ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ houtpellets ☐ LPG ☒ premix (GI) ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk: ☒ aangesloten als type C C93 (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) *indeling volgens NBN CR 1749			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Vaillant type: Ecotec pro vcw be 286/3-3-h bouwjaar: 2010 fabricatienummer: 21103600100025100001011611N6 nominaal vermogen (kW): 24		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: Gasvormige brandstof: (erkend technicus) Vloeibare brandstof: (erkend technicus) Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		<u>19/02/2027</u>	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór			
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolede vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).