



Bonheiden, 23 maart 2022

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 06 30
website: www.atk.be



Den Dirk bv

Schaliehoevestraat 84 bus A

2220 Heist-Op-Den-Berg

Verslagnummer EE1/JP/200-18

Datum van onderzoek: 23 maart 2022

code E1 - HB

Plaats van onderzoek: Geel, Heilige Geeststraat 14

Afdeling ELEKTRICITEIT:
Onderzoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)
- Algemene Directie Energie -

Dit verslag betreft een herkeuring van de controle beschreven in verslag EE1/JP/200-18 dd. 12/01/2022.

1. Beschrijving :

1.1. Algemene identificatie-inlichtingen:

1.1.1. Identificatie van derden:

Eigenaar, beheerder, of uitbater:

Adres:

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:

Adres:

BTW-nummer:

Mieke Huybrechts

zie plaats van onderzoek

idem als geadresseerde

idem als geadresseerde

BE 0689.980.497

1.1.2. Identificatie van de elektrische installatie:

EAN-code (Naam/nummer): niet beschikbaar

Nummer meter: 8652671

Index (dag) (kWh): 35941

Index (nacht) (kWh): /

Private hoogspanningscabine: neen

Type installatie: wooneenheid

Aard installatie: bestaand

Aanvang installatie: deels voor 1981-1983; kringen E&F vanaf 01/06/2020

Personeel: niet van toepassing

1.1.3. Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning aanwezig bij controle:

Nominale spanning en aard van de stroom:

Netaftakkabel (type, sectie):

Voedingsleiding (type, sectie):

Bescherming v/d aansluiting:

Type van algemene schakelaar:

Type van de aardelektrode:

Aardverbindingssysteem:

Aantal borden:

Aantal stroombanen:

ja

3 x 400Vac + N

bestaand

4x6 mm²

TECO 20A

ADS 40A / 300mA / 4P

aardingspennen

TT

1

7

1.2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie:

Bijlage 1: eeljp20018_1.jpg

Bijlage 2: eeljp20018_2.jpg

2. Inhoud van de controle :

2.1. Aard van de uitgevoerde controle:

Bestaande delen: Controlebezoek volgens Boek 1, afdelingen 6.5.1 & 8.4.3

Kringen E&F: Gelijkvormigheidscontrole volgens Boek 1, afdeling 6.4.1

en volgens technische procedure TPR-E12(P).

In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht:

- (A) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen;
- (B) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden, ...
- (C) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- (D) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
- (F) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
- (G) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- (H) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

2.2. Resultaten van het onderzoek :

Spreidingsweerstand van de aardverbinding (Ra) (Ohm) :	28.9
Waarde van het algemene isolatieniveau (Ri) (MOhm) :	>0.5
Overeenkomst automatische differentieelstroominrichting met Ra :	ja
Overeenkomst beschermingsinrichting tegen overstroom met doorsnede stroombaan :	ja
Overeenkomst uitvoering elek. inst. met eendraadsschema's/situatieplannen :	ja

3. Inbreuken, opmerkingen & nota's :

3.1 Inbreuken (volgens Boek 1)

- (Z1) Geen

3.2 Opmerkingen

- (Z1) Geen

3.3 Nota's

- Het betreft een controle van een bemeubelde woning, enkel de zichtbare en bereikbare delen werden gecontroleerd.

4. Besluit :

De installatie is conform met Boek 1 van het KB van 8/09/2019.
De installatie mag in dienst blijven.


De algemene differentieelstroominrichting werd verzegeld.

De ééndraadsschema's en situatieplannen werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/01/2047 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

Dossierbeheer,
ing. Hans Borremans 

De onderzoeker,

Jeroen Panis 

Plichten van de eigenaars - beheerders

1. De eigenaar, de behouder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het KB van 08/09/2019 te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname of elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

2. Ingeval van de verkoop van een wooneenheid, is de verkoper ertoe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;

3. Ingeval van de aankoop van een wooneenheid, is de koper ertoe gehouden:

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
- b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters VslId en VslHash in de eindnoto vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel én afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

A.T.K. is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 075-INSP.