

Attest van Uitgevoerde Dakisolatie Schuin dak + vernieuwe dakvensters

Ondergetekende,

Asdemo bv
Antoon de Pesseroeylaan 46
9831 Deurle
BE 0830.171.728

verklaart hierbij dat de dakisolatie op het pand gelegen te:
Beliardstraat 185
1000 Brussel

met succes werd uitgevoerd op **30/6/2025** zoals gespecificeerd onze offerte, basis van het contract van de werkzaamheden. De uitgevoerde dakisolatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften inzake energie-efficiëntie en thermisch comfort.

Beschrijving van de uitgevoerde werken:

Plat Schuin dak van het gebouw, samen met de gevel aan de straatkant op dakniveau :

Plaatsen isolatie :

- **Type isolatiemateriaal:** Utherm Roof L, PIR, Lambda λ 0,022W/m²k,,RD Isol.7,25
- **Dikte van de isolatie:** 16 cm
- **Oppervlakte van het geïsoleerde dak:** Oppervlakte 95 m²
- **Eventuele bijkomende werkzaamheden :** luchtdichte afdichting
- **Opmerking :** Bestaande rockwool isolatie 15 cm tussen dakstructuur is behouden. Platen werden binnen geplaatst tegen de dakstructuur.

Vernieuwen dakvensters :

- **Type dakvenster :** Velux GGL Energy Comfort, Ug Glas 1,1W/m²K, g transmissie zonne energie 0,64 en Lichttransmissie 0,79
- **Details glas:** 4 mm gehard buitenglas, 15 mm Argon gas, 33,2 mm gelamineerd binnenglas met thermische coating
- **Aantal dakvensters :** 3 stuks achterste vlak
- **Eventuele bijkomende werkzaamheden :** correcte aansluiting dak



