

U. ref. _____

VERSLAG NR.: 10/140505/02

BTv BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

BTW of IK: DE 0843.815.56.9

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

* Streamlining: the 'candy-bulb' dilemma!

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

	PROCES-VERBAAL VAN HET
	GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam:
	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/05/2022 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-02/2013

De directeur,

Verlichting berging onder trap + wc + garage


Stopcontact onder verdeelbord

Stopcontact onder verdeelbord

Stopcontact onder verdeelbord

Stopcontact onder verdeelbord

Verdeelbord 1
Garage naast teller



Naar verdeelbord 2

07/07/14
B. Heerdt BTU

Klant:

Selleslaghs

Kattenstraat 33

B - 2890 Opuurs

EENDRAADSCHEMA

Spanning:

230V

Isolatiweerstand: >10 Mohm

pagina

schal

Type aarding:

Aardelektrode

1 / 3

NVT

Aansluiting:

bovengronds

Rev. Nr.: V1.0

Getekend:

Davy Pauwels

Herkent:



0476 83 80 83 - WWW.DTECHNICS.BE

Reserveautomaat


Stopcontacten vijver

Bestaande installatie volledig
Alle verlichting & stopcontacten boven, verlichting living
& keuken + stopcontacten living

Verlichting vijver

Verdeelbord 2


Bovenaan in keukenkast



Klant:	EENDRAADSCHEMA				Spanning:	230V	Isolatieweerstand:	>10 Mohm
Selleslaghs	pagina				Type aarding:	Aardelectrode	Spreidingsweerstand:	<30 Ohm
Kattenstraat 33	2 / 3				Aansluiting:	bovengronds	Voedingskabel:	EAVB 4X10
B – 2890 Opuurs	Rev. Nr.: V1.0				Getekend:	Davy Pauwels	Herkeuring:	

Verdeelbord 3 in keukenkast

- Stopcontact onder afwasbak
- Stopcontacten aanrecht kant afwas
- Stopcontact frigo
- Stopcontacten aanrecht boven kookplaat + dampkap
- Voeding kookplaat



Klant:			EENDRAADSCHEMA			230V			Isolatiweerstand: >10 Mohm		
Selleslaghs			pagina			Type aarding:			Aardelektrode		
Kattenstraat 33			3 / 3			Aansluiting:			bovengronds		
B – 2890 Opuurs			Rev. Nr.: V1.0			Getekend:			Davy Pauwels		
Datum: 02-05-2014			NVT			Voedingskabel:			EAVB 4X10		
						Herkeuring:					



0476 83 80 83 • WWW.DTECHNICS.BE