


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiele eenheid




Kasteeldreef 20 bus 22, 9340 Lede

appartement

identificatiecode: 41034-G-2013_312/EP14854/A001/D01/SD006

Energietabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 28-05-2020

Handtekening:

BART FEYS

FEYS

EP14854

Dit certificaat is geldig tot en met 1 maart 2028.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

☒ Het E-peil voldoet.


Andere eisen

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☒ Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: <ul style="list-style-type: none"> ☒ Vloeren ☒ Muren ☒ Vensters ☒ Dak ☒ Andere constructiedelen | <ul style="list-style-type: none"> ☒ Het K-peil (K32) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet. ☒ Het risico op oververhitting is beperkt. ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. ☒ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet. |
|--|---|

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	05/12/2013
Datum einde van de werken	01/03/2018
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	8.486
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	94
Beschermde volume (m ³)	298
Verliesoppervlakte (m ²)	71
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	107
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,71
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.543
Gebouw-id / gebouweenheid-id	19299529 / 19299639

Opmerkingen en aanbevelingen van de verslaggever

U-waarden andere constructiedelen => slaat op een beperkte oppervlakte tussen de algemene inkom en de trapopening naar de kelder.

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

BART FEYS
FEYS
Professor Dewulfstraat 188,
8970 Poperinge
EP14854 | 0457199602

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.