

Jan BRANDSTOFFEN
BERGMANS
warm aanbevolen!

Tel 089 305 309

M. Bollen - Bornet
Langerloeweg 12
3600 Genk

TYPE RESERVOIR De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen wat niet past)

☒ Particulier Inhoud 3200 L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud L ☐ EW ☐ DW

☐ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☒ Rond ☐ Ovaal

☒ Toegankelijk ☒ Inkulping ☐ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing

☐ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)				
	Aanwezig		Controle	
	JA	NEE	OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☒	☐		
Algemene staat			☒	☐
Waterdicht			☒	☐
Koolwaterstofdicht			☒	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)					
		Aanwezig		Controle	
		JA	NEE	OK	NIET OK
Peilmeting <i>Geen</i>	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie <i>Geen</i>	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere.....	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	mm	☐	☐	☐	☐
OPMERKINGEN					
<i>Periodieke controle</i> <i>Vorig artikel NB</i>					

Algemene staat tank	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK
Aantal centimeter water in tankcm				
Water- en slibbemonstering				
Ultrasoon				
Dichtheidscontrole Onderdruk				
Overdruk				
Andere				
Potentiaalmeting				

Ph waarde

BESLUIT : (kruis aan wat van toepassing is)

☒	Groen	De tank mag in dienst blijven		
☐	Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden		
☐	Rood	De tank mag niet meer gevuld worden	☐	De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS : J. Bergman
Voornaam en naam :
Erkenningsnummer : ERK/TS/110893

DATUM KEURING : 18/11/2025

DE VOLGENDE CONTROLE moet
gebeuren VOOR : 18 / 11 / 2030

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van de controle.

Handtekening erkend technicus

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de
bijzondere voorwaarden.

Handtekening klant