

Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: BV COOLS CENTRALE VERWARMING straat en nummer: Vosveld 24B postnummer en gemeente: 2110,Wijnegem tel: 033219967 e-mail: info@cools-cv.be ondernemingsnummer: BE0453795494	Technicus voornaam en achternaam: Kamil Szewko erkeningsnummer: GV ERK/TGB/108061 / TV Datum onderhoud: 02-10-2025 Arbeidsduur: van 13:41 tot 14:16	
---	---	--

Klant voornaam en achternaam: Jackers Evelien straat en nummer: Berchemlei 85/2 - 201 postnummer en gemeente: 2140,Borgerhout tel: 0470.44.35.15 e-mail: evelien.jackers@gmail.com	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel : be85/2 2600 straat en nummer: Berchemlei 85 - 201 postnummer en gemeente: 2140,Antwerpen tel: 0470.44.35.15 e-mail: evelien.jackers@gmail.com
--	--

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*:	☐ aangesloten als type B (open)	☒ aangesloten als type C 93 (gesloten)	*indeling volgens NBN CR 1749
☒ Gasvormige brandstof:	☒ aardgas	☐ LPG	☐ andere, namelijk:
	☒ niet-premix (GI)	☐ premix (GI)	☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof:	☐ houtpellets	☐ houtblokken	☐ andere, namelijk:

Toestel merk: Vaillant type: turboTEC plus VUW 242/3-5 H R2 bouwjaar: 2014 fabricatienummer: 21144900100032143100005817N3 nominiaal vermogen (kW): 24	Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):
---	--

Goede staat van werking	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK
				☐ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☒ HL		
Keteltemperatuur	°C	1,2	47					60		
sproeier: merk en type		1								
sproeier: debiet		1								
sproeier: hoek	graden	1								
Pompdruk	bar	1								
gasdruk Teller	mbar	2								
Gasblok	mbar	2								
Branderbed	mbar	2								
rookindex	Bacharach	1							☐	☐
zuurstof (O ₂)	%	1, 2	9.8					9.8		
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2	6.3					6.3		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	130.8					100.6	☒	☐
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	127.4					157.8		
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	23.4					37.6		
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	104					120.2		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hs)	%	1, 2	83.4					82.3		
verbrandingsrendement (onderwaarde; Hi)	%	1, 2	92.6					91.5	☒	☐
Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³									
Serienummer Testo		1, 2	63226273					63226273		
datum		1, 2	02/10/2025					02/10/2025		
tijd		1, 2	13:43:51					14:13:48		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK					☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2		☐ OK					☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK					☐ Niet OK	

Veilige staat van werking										
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-60.4 Pa	1, 2, 3	☐ OK						☐ Niet OK	
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK						☐ Niet OK	
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK						☐ Niet OK	
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK						☐ Niet OK	

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling	Het stooktoestel werkt
☒ goed	☒ veilig
☐ Niet goed	☐ niet veilig


Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 02/10/2027

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:

	voor kennisname 
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))	(handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 555454
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: BV COOLS CENTRALE VERWARMING straat en nummer: Vosveld 24B postnummer en gemeente: 2110,Wijnegem tel: 033219967 e-mail: info@cools-cv.be ondernemingsnummer: BE0453795494		voornaam en achternaam: Kamil Szewko ☒ erkend technicus: GV ERK/TGB/108061 / TV ☐ Schoorsteenveger	
			
		Datum reiniging: 02-10-2025 Arbeidsduur: van 13:41 tot 14:16	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: Jackers Evelien straat en nummer: Berchemlei 85/2 - 201 postnummer en gemeente: 2140;Borgerhout tel: 0470.44.35.15 e-mail: evelien.jackers@gmail.com		Naam stooktoestel : be85/2 2600 straat en nummer: Berchemlei 85 - 201 postnummer en gemeente: 2140;Antwerpen tel: 0470.44.35.15 e-mail: evelien.jackers@gmail.com	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ Gasvormige brandstof: ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aardgas ☐ LPG ☐ niet-premix (GI) ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk: ☒ aangesloten als type C 93 (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) *indeling volgens NBN CR 1749			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Vaillant type: turboTEC plus VUW 242/3-5 H R2 bouwjaar: 2014 fabricatienummer: 21144900100032143100005817N3 nominaal vermogen (kW): 24		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: Gasvormige brandstof: (erkend technicus) Vloeibare brandstof: (erkend technicus) Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		02/10/2027	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór			
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolede vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).