


6. ENERGIES : GAZ, ELECTRICITE, (PV de réception)



N° rapport: A/LS01/03/03/103/441
Société distributrice: Electrabel
N° client société distributrice: . / .
N° compteur: Pas installé lors du contrôle
Index I: . / . Index II: . / .



O.C.B.

Organisme de contrôle a.s.b.l.

PROCES-VERBAL D'EXAMEN D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - D'UN RACCORDEMENT DEFINITIF RÉSIDENTIEL

Type de contrôle: MISE EN SERVICE
Suivant: Prescriptions du R.G.I.E. art: 270
Type de locaux: Domestique
Lieu de contrôle: Bâtiment "IMMO TILLEUL" Av. de Guenienne 1420 BRAINE L'ALLEUD
Propriété de: . / .
Committant: DUELEC s.p.r.l. 35, Rue de l'Etang 5031 GRAND LEEZ
Installateur: DUELEC s.p.r.l. 35, Rue de l'Etang 5031 GRAND LEEZ
T.V.A.: BE 459 421 494 Carte-ID: . / . Distribué à: . / . Date: . / .
Inspecteur: DELIRE CHRISTIAN - 103 Date de contrôle: 28 / 03 / 03

DESCRIPTION

Tension de service: 3 N 400 V - 50 Hz Protection max.: 4p. 20 A. Position du commutateur: . / .
Protection princip.: Pas installé lors du contrôle Interrupteur/sectionneur: 4p. 125 A
Liaison comptage - coffret de répartition - type: XVB nbre conducteurs: 4 x diamètre: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau - type: EAXVB nbre conducteurs: 4 x diamètre: 150 mm²
Réseau: Souterrain Fourreau: Présent Plaque d'isolation: Présente
Electrode de terre - Type: Boucle fond de fouille Section: Cu Pb 35 mm² Résistance de dispersion: 1,61 Ohm.
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 20 Résistance d'isolement général: 50 MOhm.
Interr. diff. génér.: 4p. 40A/300mA -3KA-A-22,5KA²s Supplémentaire: 4p. 40A/30mA -3KA-A-22,5KA²s

Description: Voir schémas en annexe

Appartement: 31/32 DUPLEX Niv.: 3 Bâtiment: E
Unifilaire et implantation

NOTE

La liaison équipotentielle principale et supplémentaire sont raccordées
La salle de bains - les compteurs d'eau - de gaz - le chauffage central sont placés.

Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas parties de l'inspection.

Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc..

INFRACTIONS

Néant

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
L'interrupteur différentielle général a été plombé au sigle d'OCB.
Le schéma unifilaire et de position ont été signés pour approbation.
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le: 28/03/2028 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification/extension importante réalisée avant cette date.
L'installation peut être mise en service

Pour Le Directeur
L'inspecteur

Delire Christian

6. ENERGIES : GAZ, ELECTRICITE, (PV de réception)



ATTESTATION DELIVREE AU DISTRIBUTEUR DE GAZ EN APPLICATION
DE L'ARRETE ROYAL DU 28 JUIN 1971.

Je soussigné : Nom : Dufour Prénom : Henri
Nom de l'entreprise : I.H.D. S.P.R.L.

Rue : Ch. de Sabre N° : 303 Boîte :
N° Postal : 1380 Localité : Archevies
Téléphone : 020413273 Fax : 020413270

déclare par la présente avoir réalisé l'installation intérieure de gaz (installation neuve / partie neuve d'installation -
barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après.

dans l'immeuble situé à : Rue AV. DE Manden N° : Boîte :
Etage : 31-32 3^{ème} étage N° du compteur : 20723173
N° postal : 1420 Commune : Brain l'Allemand

pour compte de : Nom : Prénom :
Rue : N° Boîte :
N° Postal : Commune :

(en cas de sous-entreprise, pour le compte de l'entreprise ESD
Adresse : AV. du Colvart 11, 1470 Bxl)

conformément aux prescriptions correspondantes de la norme NBN D51-003 (1993) et Addenda 1 (1997) et 2 (1999) et/ou de la
norme NBN D51-004 (1992).

La présente attestation concerne « l'installation intérieure » telle que définie au paragraphe 9 de l'Art. 1 de l'A.R. du 28.06.1971,
c'est-à-dire « Installation intérieure : la tuyauterie et les accessoires en aval du compteur » et doit être remise au distributeur de gaz
avant l'ouverture du compteur.

Réserve à l'installateur :	Réserve à la société gazière :
N° de T.V.A. : <u>464 921 037</u>	
N° d'habilitation gaz naturel : <u>01.01563-A</u>	

Date : 17/03/03
Signature : 
Modèle 710628/5

Annexé(s) : ...

Tuyaux				Raccords				Appareils			
section	longueur	Ø	matériau	point	type	Ø	matériau	sorte	marque	puissance (kW)	
AB BC CD DE	25	4/6	acier soudé	A B				1 2 3			

SCHEMA UNIFILAIRE DE L'INSTALLATION
ET/OU IDENTIFICATION DES APPAREILS INSTALLES (*)

TUYAUTERIE (mettre en gras le pointillé suivant l'installation)

APPAREILS

Le présent schéma est donné à titre indicatif. Il est loisible à l'installateur de joindre à l'attestation tout schéma / plan
comportant au moins les mêmes informations.

compteur gaz

7. ELECTRICITE, ECLAIRAGE : intérieur et extérieur



1. Plan d'installation

L'implantation des différents points de distribution de l'électricité est reprise sur le plan de principe ci-annexé.

Ces différents points sont constitués de prises électriques d'interrupteurs et de points d'éclairages.

Une légende permet de situer les différents points sur le plan de principe de l'appartement.


Les prises de téléphones, de télévision et le vidéophone sont également repris sur ce plan.

2. Equipement

Les caractéristiques équipements relatifs à ces points sont reprises en annexe.

Toute modification ou intervention sur cette installation doit être exécutée par un personnel qualifié et compétent, seulement après avoir vérifié l'absence de courant électrique sur les équipements.

7. ELECTRICITE, ECLAIRAGE : intérieur et extérieur



LEGENDE:

- Appareil
Secours
- Point lumineux
Détecteur
Int 2 directions
Int 2 directions
Int 2 directions
Alimentation
Prises 220V
Vidéotéléphone
Prises téléphone
Prises télévision
Commutateur unipolaire pour allumage pour
circuit d'un seul endroit

Remarques

- Hauteur prise 20cm sauf indication contraire
- Hauteur interrupteur et BP éclairage 1,10m
- Hauteur vidéotéléphone 1,60m

Lotissement Domaine

ASTRID

Braine l'alleud

Immo Tilleul

Phase E

3ème étage

Le 26/03/2003

Plan E31/32

Téléphonie-Domotique-Data
Tél:081/61.63.05-Fax:081/61.63.06
Gam:0496/55.56.61

DUELEC
Electricité Générale

Rue de l'étang, 35-5031 Grand-Leez

