N°234-INSP

ELECTROTEST vzw /asbl

Maatschappelijke zetel/Siège social:
Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
Tel: 02/751.98.39 - Fax: 02/751.52.09
www.electro-test.be/info@electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle:

Distributienetbeheerder / Gestionnaire de réseau de distribution: *Eandis* N° Teller / N° Compteur: *NA*

Verslag N° / N° Rapport: *E34.2015-01-23.3* Id: *0* EAN Code: -

Aard van onderzoek:AREI / Genre de contrôle :RGIE | Art: *86* - Art: *271* - | Net: *TT*

Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle :

Straatnaam + N° / Nom Rue +N°: *Meirbrug 2* Installateur: *Ergeon*

Gemeente / Commune: *Antwerpen* B.t.w./T.v.a.: *0817.199.561*

Postcode / Code Postal: *2000* Ik/ C.I. : -

Eigenaar / Propriétaire: *Meirbrug NV* Adres / Adresse: *Idem*

Inspecteur: *Paternoster Michaël* |✓| Datum van onderzoek / Date du controle: *23/01/2015*

Onderzoek / Contrôle: *Appartement* *3E*

Spanning/ Tension: *1x400V+N* | Meter / Bord verbinding/ Liaison compteur-tableau: *2 X 10mm² XVB* | Max. beveiliging/Protection max.: *40A*

Aardelectrode/ Electrode de terre: *Pen / Piquets* *18* Ohm Isolatie/Isolement: *77* MOhm Aantal verdeelborden/Nombre de tableaux: *1*

Diffetrentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels: Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: *8*

In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / Circuits terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI / RGIE
40A	300mA	A	Algemeen/2P	OK	OK	271
40A	30mA	A	Algemeen/ 2P	OK	OK	271

☑ **Item invoegen**

Visueel nazicht Algemeen: Contrôle Générale:	Directe aanraking: Contact direct:	Indirecte aanraking: Contact indirect:	Aansluitingen: Raccordements:	Potentiaalvereffeningen: Liaisons équipotentielles:
OK	OK	OK	OK	OK

Inbreuken/ Infractions:

A4: Geen aardingselektrode of lus aanwezig - A4: Absence d'une electrode de terre (boucle de terre)

Opmerkingen / Remarques : *GEEN_NÉANT*

Besluit / Conclusion:

E34.2015-01-23.3 Id: *0*

De installatie is conform met het AREI en mag in dienst blijven / gesteld worden. - L'installation est conforme au RGIE et peut rester / être mise en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken van E.T. - L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het controlebezoek door E.T. voorzien door Art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op:- La visite de contrôle prévue par l'art 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:

Controlebezoek op / Visite de contrôle prévue: *23/01/2040*

Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l'inspecteur:
VISUM (Datum / Date):

Art.0A: a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het uiterste afgesloten omgeschakelt onder elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. de energie onderbrekende voegheid heeft om middelijk in te kunnen verklaring aanpassen overkomen aanrechtzetels of rechtstreekse wijzigingen de veiligheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een kwa controleonderzoek te doen verrichten door het zijde erkend controleorganisme om na te gaan of na afloop van de termijn van 6 maanden de overtredingen verdwenen zijn. Indien zijn dit tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie de bevoegde met het toezicht op de hoofdelijke elektrische installaties. RAPP.ELS/EIL.T.V.01 – 20.12.12