

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

SP Heating B.V.

Veenderweg 29 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Gsm 0477 26 51 50

BTW nr. BE 0736.910.285 - email: patrick.saenen@skynet.be



KLANT

Naam: De Schape

Straat en nummer: Dyckstraat 18

Postcode en gemeente: 3600 Genk

Tel.: Fax:

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant

TYPE RESERVOIR

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrapen indien niet van toepassing).

☒ Particulier Inhoud 5000 L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrapen indien niet van toepassing).

☒ Cilindrisch ☐ Parallellepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere
 Datum van plaatsing: voor 01/08/1995

VISUELE CONTROLE

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle
	JA NEE	OK NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒ ☐	☒ ☐
Staat toezichtspuit	☐ ☐	☒ ☐
Dichtheid toezichtspuit	☐ ☐	☒ ☐
Vervuiling rond tank	☐ ☐	☒ ☐
Staat deksel	☐ ☐	☒ ☐
INKUIPING/	☐ ☒	☐ ☐
Algemene staat	☐ ☐	☐ ☐
Waterdicht	☐ ☐	☐ ☐
Koelwaterstofdicht	☐ ☐	☐ ☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)	☐ ☐	☐ ☐
Aansluiting (ontluchting, vulling)	☐ ☐	☒ ☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)	☐ ☐	☒ ☐
Uitmonding leiding	☐ ☐	☒ ☐
Staat aanvoerleiding	☐ ☐	☒ ☐
Staat terugvoerleiding	☒ ☐	☒ ☐
Stookoliefilter	☒ ☐	☒ ☐
RESERVOIR	☐ ☐	☐ ☐
Algemene staat tank	☐ ☐	☒ ☐
VORIG CERTIFICAAT	☐ ☒	☐ ☐

TOEBEHOREN

(kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig	Controle
		JA NEE	OK NIET OK
Peilmeting	Peilvat	☒ ☐	☒ ☐
	Mechanisch	☐ ☐	☐ ☐
	Pneumatisch	☐ ☐	☐ ☐
	Ultrasoon	☐ ☐	☐ ☐
	Andere	☐ ☐	☐ ☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒ ☐	☒ ☐
	Electronische sonde	☐ ☐	☐ ☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐ ☐	☐ ☐
	Onderdruk	☐ ☐	☐ ☐
	Overdruk	☐ ☐	☐ ☐
	Peilputten	☐ ☐	☐ ☐
	Andere	☐ ☐	☐ ☐
Wanddiktemeting	 mm	☐ ☐	☐ ☐

OPMERKINGEN

Algemene staat tank	Uitgevoerd	Niet Uitgevoerd	OK	Niet OK
Aantal centimeter water in tank: cm.	☐	☒	☐	☐
Water- en slibbemonstering	☐	☒	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒
	Onderdruk	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☐

Ph waarde:

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Geel De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: SAENEN PATRICK

Erkenningsnummer: SV 01656

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle.

(Handtekening erkend technicus)

DATUM KEURING: 14 - 02 - 2013

DE VOLGENDE CONTROLE
 MOET GEBEUREN VOOR 14 - 02 - 2018

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en volgens de verklaring van de klant.

(Handtekening klant)