

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 187588
Cont.pers.: LAUREYS PHILPPE
Tel.: -, Fax: -
GSM: 0468/40.77.88 e-mail: info@imhoo.be

ProKo.: GA33
Verslagnr.: 6492360-REV1
Voorl. verslagnr.: -
Datum: 10/07/2025



OCB vzw
Member of OCB Group

LAUREYS PHILPPE
WILLEM EGGERICKXSTRAAT 3/021
1560 HOEILAART

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:

Plaats van onderzoek: WONING GREINSTRAAT 89 ANTWERPEN 6 2060

Datum van onderzoek: 28/05/2025

Onderzoeker: THANS STEVEN

Opdrachtgever/installateur: LAUREYS PHILPPE

Aanwezige persoon: LAUREYS PHILPPE

Eigendom van: LAUREYS PHILPPE

ALGEMEENHEDEN

Dit verslag betreft een:

☐ gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling

☒ periodieke controle

De controle beperkt zich tot de punten hieronder beschreven, en is uitgevoerd volgens:

- reglementering : ☐ CODEX, tit. III, hfst. III, art. 23 ☐ K.B. : - ☐ Andere : -
- norm NBN : ☒ D 51-003 ☐ D 51-004 ☐ DTD/B61-001 ☒ DTD/B61-002

Installatie :

☒ residentieel

☐ industrieel

☐ tijdelijk/mobiel

☐ nieuw

☐ uitbreiding

☒ bestaand

☐ vervanging C.V.-ketel

Inhoud :

☐ conformiteit

☒ dichtheidscontrole leidingen

☒ visueel

GAS

Type :

☒ aardgas

☐ medisch gas

Voeding :

☐ openbaar net

☐ tank

☐ flessen

☐ ander

AANSLUITING

Plaats : -

Gasteller n° : 7FLO2120207603

Index : 17489,7011 m³

Pmax : 200 mbar

Type leiding : Fe

Hoofdkraan : ☒ ok

Ontspanner : ☐ ok

Verbindingen : ☐ gelast/gesoldeerd

Ean n° : 541448820037514028 Cabine n° : -

Categorie : G6

Maximale werkdruk (MOP) : 100 mbar

diam. : 1" mm zichtbare lengte : 6 meter

☐ niet ok

diam. : DN25 mm

slag : 1/4

☐ niet ok

☒ niet van toepassing

☒ schroefdraad

☐ mechanisch

VENTILATIE

☒ Lokaal gasteller :

☒ ok

☐ niet ok

☒ Stooklokaal :

☒ ok

☐ niet ok

TOESTELLEN

Type : ☒ C.V. ☐ oven ☒ kookplaat ☐ gasbrander ☐ ander : -
Leiding : zichtbare lengte : 1 meter niet zichtbare lengte : - meter
Type : ☒ koper ☐ ijzer ☐ PLT ☐ PE ☐ slangen diam. : 22mm
Verbindingen : ☐ gelast/gesoldeerd ☒ schroefdraad ☐ mechanisch
Kraan : ☒ ok ☐ niet ok diam. : DN20
Identificatie : ☒ oker-geel ☐ ander : -

Beschrijving toestellen :

Merk	Type	Nominal vermogen (kW)	N°
FERROLI	B11BS, I2E+	25,5	0051L30460
4x CUISINA	I2E+	9,25	0409390026

DICHTHEIDSPROEF

Methode : ☒ visueel ☒ gasdetector ☐ zeepoplossing
☐ manometer ☐ U-buis ☒ teller ☐ niet uitgevoerd
Beproevingdruk : 20 mbar Duur : 60 min
Drukverlies : ☒ nee ☐ ja debiet : - mbar/min
Lekken ☒ nee ☐ ja ☐ niet gelokaliseerd ☐ gelokaliseerd
Verbindingen : ☐ niet ok ☒ ok

NOTA

1. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
2. Dit verslag annuleert en vervangt elke voorgaande revisie.

INBREUKEN

Geen.

BESLUIT

- ☒ De installatie is conform aan de hoger vermelde voorschriften.
- ☐ De installatie niet conform aan de hoger vermelde voorschriften.
De installatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en).
- ☐ De installatie is niet conform aan de hoger vermelde voorschriften.
Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.

Voor de technische directeur,



De Agent-onderzoeker