

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Solvijnslaan 7 te 2960 Brecht
 Naam eigenaar Van Den Besselaar
 Adres eigenaar idem ,
 Type object vrijstaande woning
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek periodiek



Het onderzoek is verricht op 25/09/2013 volgens artikel 271 en 276bis [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	2
In hoofdbeveiliging (A)	32	Aantal stroombanen per verdeelbord	9, 16

Metingen

Ra / Zs (Ω)	22,54 / --	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

De schema's werden gecontroleerd en goedgekeurd.

Gedeeltelijk vernieuwde installatie (gedeeltelijk van vóór oktober 1981)

Besluit

De installatie is conform het AREI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 25-09-2038 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 25/9/2013

Naam agentonderzoeker: Dries Coose


Handtekening:



Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING



Sluis 2c - 9810 Eke

Aalst, Brussel, Eke/Gent, Geel/Antwerpen,
Hasselt, Leuven/Mechelen, Kuurne/Kortrijk

070 211 000

info@allintankservice.be
www.allintankservice.be
BTW 0881 597 861

KLANT

K 467903

Naam: maxx van den Besselaar
Straat en nummer: Bredabaan 278
Postcode en gemeente: 2930 Brasschaat
Tel.: 0473 20320 Fax:

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant

Solvynsleaan 4 3960 Brecht

TYPE RESERVOIR

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☒ Particulier Inhoud 6200 L ☐ Niet particulier Inhoud L

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing). ☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1

☐ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: 2003
☐ Staal ☐ Polyester ☒ Polyethyleen ☐ Andere

VISUELE CONTROLE

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	NEE	Controle OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Uituiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

TOEBEHOREN

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	NEE	Controle OK	NIET OK
Peilmetering				
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☐	☐
Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging				
Fluit	☒	☐	☒	☐
Electronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie				
Vloeistof	☐	☒	☐	☐
Onderdruk	☐	☒	☐	☐
Overdruk	☐	☒	☐	☐
Peilputten	☐	☒	☐	☐
Andere	☐	☒	☐	☐
Wanddiktemeting				
..... mV	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK
Algemene staat tank				
Water- en slibbermonstering	☒	☐	☒	☐
Dichtheidscontrole				
Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
Onderdruk	☐	☒	☐	☐
Overdruk	☐	☒	☐	☐
Andere	☐	☒	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☐

Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport

Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen

Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

- ☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: John Hamelaers
Erkenningsnummer: SU 05255

DATUM KEURING: 27 - 3 - 2013

DE VOLGENDE CONTROLE

MOET GEBEUREN VOOR 27 - 3 - 2015

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.

(Handtekening erkend technicus)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden op de achterzijde en deze aanvaard te hebben.

(Handtekening klant)