

THAANN

Engineering

Waaslandlaan 16 - 9160 Lokeren / tel: 0475/46.13.98 fax: 09/349.63.00
KB 443-3796671-03 HR St.Niklaas 63.062 BTW BE 0476-345-818/06.28.0.0

Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) **Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)**

Datum/Date: 26/10/2015

Adres/Adresse: 2540 Hove / Jan Frans Gellyncklaan 250

Inhoud / Contenance 2,75m³

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtank(s) buiten dienst is(zijn) gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlare II art.6.5.5.5 voor particuliere tanks- Vlare II art.5.17.2.12§3 voor professionele installaties.

Par la présente nous soussignés déclarons que la (les) citerne(s) susmentionnée(s) est (sont) mise(s) hors d'usage par le biais d'un produit expansé à 2 composants, inerte; selon la loi actuelle (Région Wallonne / Ibge Bruxelles / Ovam Vlare II).

Lokeren, 26/10/2015

Ing. Nathan Verstraete



mourik n.v.
 Groenendaallaan 399
 2030 Antwerpen
 Tel.: +32 (0)3 542 20 40
 Fax: +32 (0)3 542 36 23
 mourik@mourik.be
 www.mourik.com
 BTW - BE 0413.951.260
 RPR Antwerpen
 Belfius N.V. - BIC: GKOCBEBB
 IBAN: BE93 5503 6141 0067

Nr : 215909


Buiten dienst stellen tanks en leidingen

Asbestverwijdering

Openbare en Industriële dienstverlening

Catalyst wissels (inerte atmosfeer)

Hogedruk- en vacuümreiniging



Burgerlijke en Utiliteitsbouw

Erkend Ophaler Afvalstoffen

O.W.D.: CT/0035

O.V.A.M.: 821/E98

Project- en Brownfieldontwikkeling
 Bodem- en grondwatersanering, Milieutechniek

B.I.M.: 011/00/DD - 011/00/HU - 011/00/PCB

REINIGINGSCERTIFICAAT TANK

Opdrachtgever : Sillis Hugo
 Jan Frans Gellyncklaan 250
 2540 Hove

Site : Sillis Hugo
 Jan Frans Gellyncklaan 250
 2540 Hove

Datum : 20/10/2015

Mourik nv, Groenendaallaan 399, 2030 Antwerpen, verklaart dat op bovenstaand adres volgende houders werden gereinigd conform de geldende VLAREM reglementering volgens artikel 5.17.2.12 § 3 :

Beschrijving :	Inhoud	Aantal
Mazouttank	2,75 m ³	1

Reinigingsmethode : Vooraf wordt het mangatdeksel van de tank opengemaakt.
 Vervolgens wordt de restinhoud in een ADR-gekeurde vacuümwagen gezogen.
 Wanneer de tank leeg is, wordt deze betreden via het mangat met adempluchbescherming.
 Daarna worden de wanden inwendig volledig ingeschuurd met een krachtige ontvetter en vervolgens onder hoge druk met water gereinigd. Het reinigingswater wordt hierbij continu opgezogen en daarna afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum d.m.v. ADR-gekeurde vacuümwagen.

Voor Mourik nv :


MOURIK n.v.
 Groenendaallaan 399
 2030 Antwerpen

BIJKOMENDE VOORWAARDEN:

Dit certificaat rapporteert enkel over de toestand van de gereinigde houder op het ogenblik van de werken.
 De geldigheid van dit certificaat vervalt bij elke verandering in de toestand van de houder ten gevolge van een wijziging in het bijhorende leidingssysteem, eventuele heringebruikname, uitgevoerde werkzaamheden aan de gereinigde houder, enz.
 Bij heet werk moet geschikt blusmateriaal stand-by zijn.
 Dit rapport mag zonder toestemming van Mourik nv niet vermenigvuldigd worden.

MOURIK N.V.

Groenendaallaan 399
B-2030 ANTWERPEN
tel. 03/542.20.40
fax. 03/542.36.23
B.T.W. BE 0413.951.260
RPR Antwerpen

Erkend inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar
O.V.A.M.: 821/E98
O.W.D.: CT/0035
B.I.M.: 011/00/DD - 011/00/HU - 011/00/PCB

SILLIS HUGO

Jan Frans Gellyncklaan 250

B 2540 Hove

O. Ref.: 215909 01

Antwerpen, 29/10/2015

CERTIFICAAT OPHALING AFVALSTOFFEN

Nr. CERT/ 26 735

Hierbij verklaart MOURIK NV, erkend inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, te hebben opgehaald voor verwerking overeenkomstig de vigerende wetgeving :

Adres van verzending:

SILLIS HUGO
Jan Frans Gellyncklaan 250
B 2540 Hove

Bestemming :

MAC² SOLUTIONS NV
Blauwe Weg 7 - Haven 261
B 2030 Antwerpen

Datum van verzending:

20/10/2015

Vervoerder :

MOURIK N.V.
Groenendaallaan 399
B 2030 ANTWERPEN 3
Reg nr. : 821/1

Aard :

Spoelwater Van Tankreiniging

Hoeveelheid


1.330 kg

Eural

16 07 08*

R/D

R9



MOURIK N.V.

Stefan Vanhille
Manager Environmental Techniques