

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

*Sallebaertstraat 18
3210 Lubbeek
0193152326*

STROOMLEVERANCIER:

Ref.:

Index:

Electabel

Teller nr.

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.: *26/06427/02*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Dalewijkstraat 3A*

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

Van Thiegem

BUBA B&B

Stationstraat 47A St-Truiden

436-469-118

Datum van het onderzoek: *27/11/2006* Aard van het onderzoek: *gelijkvormigheidsonderzoek, controlebezoek* volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: *Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring* Type der lokalen: *M.H.I.*

Begin werken: *Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86*

Aansluiting: Spanning *230* V

Bescherming van de aansluiting *max 40* A

Voedingskabel hoofdbord: *4* X *10* mm²

Alg. schakelaar: type *GI 2P*

Type van de aardelektrode: *lus - baren - pennen - horizontale geleider*

Schema: TT *zie bijlage*

Aantal borden: *1* ; Aantal eindstroombanen: *15*

RA: *9* Ohm; RI tot *200* MOhm

BESCHRIJVING:

*Laagspanningsinstallatie
zie éénstraandschema en situatieschema*

3 B

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *Geen*

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénstraands en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *28/11/2007* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op *28/11/2007*

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

26 WISSAET P.

De directeur,

Index app 2

spanning 2 x 220 V


- A Stopcontacten living + hal
- B stopcontacten slaapkamer 2 + gang
- C stopcontacten slaapkamer 1 + aan bord
- D Stopcontacten keuken werkvlak
- E Stopcontacten keuken werkvlak+dampkap + terras
- F Oven
- G Micro.
- h verlichting living + hal + buiten (voor)
- i verlichting slaapkamers 1+2 + berging
- J Cv
- K Fornuis
- L Wasmachine
- m Droogkast
- n Vaatwas
- O Stopcontacten +licht badkamer +wc
- 1 Algemene aardwachter alle kringen
- 2 Aardwachter voor kringen L, M,N,O

Installateur	Adres
bvba SELIS Stationstraat 47a 3800 St-Truiden TEL-011/685044 FAX-011/686898	Dalemstraat 1/F - 1G Kortenberg- everberg


BTJ 22/11/26



Een draad schema 2 x 220V



Installateur	Keuring	Onderwerp	Adres
bvba SELIS Stationstraat 47a 3800 St-Truiden TEL-011/685044 FAX-011/686898		App 2	Dalemstraat 1/f-1g Kortenberg- everberg



Installateur	Keuring	Onderwerp	Adres
bvba SELIS Stationstraat 47a 3800 St-Truiden TEL-011/685044 FAX-011/686898		Gelijkvloers app.2.	Dalemstraat 1/f-1g Kortenberg- everberg