



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruikers enbdl www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)  
☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 [btv.brabantwallon@btvcontrol.be](mailto:btv.brabantwallon@btvcontrol.be)  
☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 [btv.bruxelles@btvcontrol.be](mailto:btv.bruxelles@btvcontrol.be)  
☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 [btv.hainaut@btvcontrol.be](mailto:btv.hainaut@btvcontrol.be)  
☒ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 [btv.liege@btvcontrol.be](mailto:btv.liege@btvcontrol.be)  
☐ BTV Limbourg Tél. 011 42 18 34 [btv.limbourg@btvcontrol.be](mailto:btv.limbourg@btvcontrol.be)  
☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 [btv.namur@btvcontrol.be](mailto:btv.namur@btvcontrol.be)  
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 [btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be)  
☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 [btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be](mailto:btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be)  
☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 [btv.westvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.westvlaanderen@btvcontrol.be)

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref: \_\_\_\_\_ Compteur n° 2355017  
Index: \_\_\_\_\_

V. ref.: \_\_\_\_\_ N. Ref.: \_\_\_\_\_ Rapport N° 24/540129/2

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Traverse de la gare,

73, 406 Wierden

PROPRIETAIRE: SAIP

Adresse: \_\_\_\_\_

DEMANDEUR: IDC

Adresse: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

TVA ou CI: \_\_\_\_\_

### DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 29/07/2029 Type de contrôle: examen de conformité premier contrôle visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A. 2012) (RGIE art. 262) (R. 2017) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle Extension Modification Temporaire Renforcement Vente d'habitation Type locaux: NOUVEAUX

Début travaux: Fondations avant après 1.10.81 Installation électrique avant après 1.10.81 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 2x230 V Protection raccordement 40x63 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 x 10 mm<sup>2</sup> Inter.gén.: type Δ 63A 300mm<sup>2</sup>

Type électrode de terre: bonne bonne piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 12; RA: 20 Ohm; RI tot >10 MOhm

Facteurs d'influences externes: \_\_\_\_\_

DESCRIPTION: \_\_\_\_\_

VOIR SCHEMAS EN ANNEXE

NOTE: Le contrôle ne porte que sur les parties nouvelles et  
modifications de l'installation

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: NEDNT

### PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

### CONCLUSION

1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 29/07/2029 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est pas conforme.
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: \_\_\_\_\_

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,  
(N°, nom, signature) RA




pour Le Directeur,

Coffret  
électrique.

~~BN~~ BN  
23/7/2014


- A. Différentiel 300mA In 63A général
- B. Différentiel 30mA In 63A secondaire
- ✓ C. Éclairage + prise Buanderie / prise salle à manger / prise extérieur.
- ✓ D. Lave linge
- ✓ E. Lave vaisselle.
- ✓ F. Salle de Bain.
- ✓ G. Vitro
- H. prise cuisine
- I. Éclairage + prise chambre 1 / Grenier
- J. Living prise / salle à manger prise
- K. chambre & éclairage + prise / Hall de nuit éclairage
- L. Éclairage Living, salle à manger, cuisine, extérieur, escalier
- M. Four
- N. chaudière



*BR  
21/4/21*

|                      |                             |                      |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Schema<br>unifilaire | Impasse de la gare<br>N° 79 | 9000 Wlandre<br>LIGÉ |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|

# Rez de chaussée




*Handwritten signature*

Impasse de la pare  
N° 79  
Yolo WANDRE  
LIÈGE

Schema principal  
Rez de chaussée

1<sup>er</sup> étage




*[Signature]*

Impasse de la pare  
N° 73  
Yolo Wondre / Liège

Schéma principal  
1<sup>er</sup> étage

GRENIER



*24/11*

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Impasse de la gare  |                             |
| N° 79               | Schema principal<br>GRENIER |
| 4020 wandre / Liège |                             |