

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR. : 08/07-1031

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 2400 Mol

De Ruggen 23c

EIGENAAR : Wilms

Adres :

OPDRACHTGEVER : ELWK bvba

Adres : F.S. Emsenslaan 9

INSTALLATEUR : 2400 Mol

Adres :

BTW of IK : 458 897 802

EAN:

Ref.:

Teller nr.

Index :

Datum van het onderzoek : 31/10/07 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 274) (AREI art. 276) (APAB art. 262) (I.B. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzuiming - overdracht eigendom : Woning 3

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 1x230 V Bescherming van de aansluiting autarkie 40 A max

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar : type ADS 40A

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 16 ; RA : 45 Ohm ; RI tot 210 MOhm

BESCHRIJVING : Zie ééndraadschema + situatieplan

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OERNOTAS : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

Nota: Verlichtingstoestellen, kanken
+ bedkamertmeubel met geploofst
kloaargelegde eenpotentiaalverbin-
ding en nog niet aangesloten

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam :

handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 31/10/2032 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-11/2006

OPVANDYCK F.

De directeur,