

BTV BRUXELLES  
Chaussée de Ruisbroek 75  
1190 Bruxelles  
Tél. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

BTV ANVERS  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tél. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :  
  
*Bw*

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE  
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : *4217 Hérou*

*Rue de la Salle*

PROPRIETAIRE : *M. et Mme Verkest-Baetens*

Adresse : \_\_\_\_\_

DEMANDEUR : *BV de SRL*

Adresse : *Alleestraat 201 des Pours 9*

INSTALLATEUR : *1390 free bureau*

Adresse : \_\_\_\_\_

TVA ou  Cf : *0865.818.726*

EAN : *541456700003979879*  
Ref.: \_\_\_\_\_ Compteur n°: *Appecu*  
Index : \_\_\_\_\_

Date du contrôle : *17/05/2013* Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

RGIE art. 270 (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2009) (RGPT art.262) (R.T. art. 291) Prescriptions distributeur

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : *Habitation*

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 66

Raccordement : Tension *230 mono V* Protection raccordement *max 63* A

Câble aliment, tableau, princ. : *4* X *10* mm<sup>2</sup> Inter.gén. : type *diff. 63A/30A*

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma CP

Nombre de tableaux : *2* ; Nombre de circuits term.: *20* ; RA : *351* Ohm; RI tot *50* MOhm

Facteurs d'influences externes: \_\_\_\_\_

DESCRIPTION : *Voir les schémas joints*

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : *Néant*

Raccordement  
17-06-2013  
Frédéric BOTTICCHIO

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :  
le responsable du distributeur  
nom  
signature :

Notes: *Appareils d'éclairage, de sanitaire et de chauffage à place. Résultat et spécifique; absence de tension*

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

- CONCLUSION 1 L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le *17/05/2013* (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- 2 L'installation n'est pas conforme.
- 3 L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le \_\_\_\_\_.

L'AGENT VISITEUR : \_\_\_\_\_  
n° + nom + signature

Le directeur,

*293 V. Daye*