



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/30793325/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

Steven De Clercq
Neringstraat 16
9000 Gent



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN AARDGASINSTALLATIE

Steven De Clercq, Neringstraat 16, 9000 Gent



Uitgevoerd op:

21/06/2024 13:38 - 15:05



Uitgevoerd door: DAVID FRANCO (5955)

Algemeenheden van de installatie

Teller Nr.	7MIT2200069240
EAN code	541448820051573148
Soort gas	Aardgas
Teller Nr.	7MIT2200069240
Type controle	Conformiteitscontrole van een aardgasinstallatie
Vinçotte ID	100 279 643



Conclusie(s)

De installatie voldoet aan de basisdocumenten van ons onderzoek en de tests waren bevredigend.

Ir F. Dewint

Directeur Generaal

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme I Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 buildingreportingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Inhoudsopgave

Plaats van onderzoek.....	2
Detail van de controle	3
Gas karakteristieken.....	3
Beschrijving leidingen.....	4
Beschrijving verbruikstoestel	5
Opmerking(en) en mogelijk(e) lek(ken)	6
Opmerkingen	6
Buiten het kader van het onderzoek	6
Bijlage(n)	7

Plaats van onderzoek

Foto van het gebouw



Bezoekadres	Neringstraat 16- 9000 Gent
Wat is het doel van het gebouw?	Huis
Soort van gebouw	Huis

Detail van de controle

Schatting van het volume van de installatie	Minder dan 20 liter
De installatie (nieuw/uitbreiding/bestaand)	- Nieuw
Controle-instrumenten	Een manometer
Dichtheidsproef bij een druk van (mbar)	150 mbar
Checklijst	- 35060270
Controlegegevens	- Inclusief verbruikstoestellen - Conformiteitsonderzoek van de installatie in haar huidige staat van afwerking - en voor zover als visueel mogelijk.
De dichtheidsproef werd uitgevoerd op	de gehele installatie

Gas karakteristieken

Teller Nr.	7MIT2200069240
EAN code	541448820051573148
Soort gas	Aardgas
Teller Nr.	7MIT2200069240
Werkdruk (mbar)	20 mbar
Aanwezigheid van meter	Ja
Locatie van het teller	Inkom
Index	9,15
Klasse	G 4
Debiet	6 m ³ /h

Foto van de teller





Beschrijving leidingen

Beschrijving van de leidingen: PLT

Vinçotte ID	201 276 592	Diameters	DN 25 (1")
Lengte ≈ (m)	14	Beslag	Mechanische aansluiting
Diameter	DN 25 (1")	Verbinding(en)	Mechanische aansluiting

Beschrijving verbruikstoestel

Beschrijving van het toestel: Verwarmingsketel

Vinçotte ID	201 276 591
Locatie van het toestel	Zolder
Merk van het apparaat	Bulex

Model	Thermomaster
Type	C 33
Vermogen van het toestel (kW)	18.1



(Document foto leeg)



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/30793325/00/NL/000

Opmerking(en) en mogelijk(e) lek(ken)


Opmerkingen

- Nihil

Buiten het kader van het onderzoek

- De dichtheidsbeproeving gaf voldoening.

Bijlage(n)



(Plan van de installatie)



(Bijlage 1)