

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



J. Van Dessel 255
0479/83.63.98

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 37364 848
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 255/747774/4

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: collegestraat 52
B5 2300 Turnhout

EIGENAAR: Schram IVO

Adres: Idem

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 74/77/2074 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: opp 7^{de} v links
Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.88 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 X 70 mm² Alg. schakelaar: type ADS 2P40A-300mA
Type van de aardelektrode: lus - paren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 76 ; RA: 2 Ohm; RI tot 7 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: 1
BESCHRIJVING: 2e ééndraad + situatie schema 15

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen


PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 74/77/2039 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____


DE AGENT-ONDERZOEKER: 255 JVO
nr. + naam + handtekening

De directeur,



Eigenaar van de installatie: Ivo Schram
 Adres van de uitvoering: Collegestraat - 2300 Turnhout
 Naam van teleenaar: Jan Keris
 Adres van teleenaar: Hoogstraatweg 72 - 3950 Looenhout

Handtekening
 Handtekening



Eigenaar van de installatie: Ivo Schram
 Adres van de uitvoering: Collegestraat - 2300 Turnhout
 Naam van tekenaar: Ján Kenis
 Adres van tekenaar: Hoogstraatseweg 72 - 2990 Loenhout

Handtekening

Handtekening

Eigenaar van de installatie: Ivo Schram
Adres van de uitvoering: Collegestraat
2300 Turnhout

Overzicht Verdeelbord 1

Woongedeelte Ivo en Jeanne

Diff: verliesstroomschakelaar 30 mA

A:	32A	Fornuis
B:	16A	Wasmachine
C:	16A	Koelkast
D:	10A	Licht keuken en living
E:	10A	Licht hal en kamers
F:	10A	Stopcontacten kamers
G:	15A	Afwasmachine
H:	15A	Stopcontacten keuken en living
I:	15A	Droogkast
J:	15A	Lichten en stopcontact badkamer

Eigenaar van de installatie: Ivo Schram
Adres van de uitvoering: Collegestraat
2300 Turnhout

Overzicht Verdeelbord 2

Woongedeelte Eef

AA: verliesstroomschakelaar 30 mA

AB: 20A	Wasmachine
AC: 20A	Oven en ijskast
AD: 20A	Keukenblok
AE: 25A	Fornuis
AF: 16A	Stopcontacten kamer en zithoek
AG: 16A	Badkamer en verlichting