



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 16/12/2025
ID-label:

Inspecteur: Koen Van De Veire

Serienummer:

Mentor:
Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Datum verslag: 16/12/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Schepdaalstraat
Huisnummer 4
Busnummer
Postcode 1700
Gemeente Dilbeek
Land België

Eigenaar

Naam Paul Van den Bosch
Straatnaam Schepdaalstraat
Huisnummer 4
Busnummer
Postcode 1700
Gemeente Dilbeek
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 2x2000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja Nee
☐ ☒

Aanwezig

Ja Nee
☒ ☐

Keuring

OK NOK

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Uitmonding leidingen	☒	☐	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
Lekt stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank	☒	☐	☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- N: de tanks zijn verbonden met elkaar wat maakt dat dit aanzien word als 1 tank
- N:de tank moet vrij blijven; niette gebruiken als stockageplaats

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen Van De Veire (erkenningnummer ERK/TS/107360)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL























ACEG Ringlaan 39 • 1853 Strombeek-Bever
www.aceg.be • info@aceg.be

Erkenning nr.: N° d'appt. (mm)
684 / 151 / 103360

- Vlaanderen:
- Brussel:
- Wallonië:

Adres: ICHPEP AALSTADT 4 89300 DILBECH

Tankgegevens / Données réservoir

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

Controle datum / date du contrôle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

Volgende controle voor:
Prochain contrôle avant: